

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.08.2026 по 20.09.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 40 блок 1

Номер прибора: 12367

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.08.2026 23	24,00	53,36	38,60	14,75	10,568	7,050	3,518	4,38	4,47	0,252
22.08.2026 23	24,00	52,41	39,06	13,35	11,359	7,732	3,627	4,64	4,72	0,254
23.08.2026 23	24,00	52,16	39,31	12,85	12,011	7,842	4,168	4,58	4,67	0,273
24.08.2026 23	24,00	51,24	39,43	11,81	12,567	8,141	4,426	4,72	4,82	0,276
25.08.2026 23	24,00	52,15	39,64	12,50	12,411	8,428	3,983	4,88	4,95	0,269
26.08.2026 23	24,00	54,35	39,31	15,04	10,763	6,787	3,976	4,31	4,41	0,275
27.08.2026 23	24,00	53,70	39,50	14,20	10,553	7,211	3,342	4,38	4,45	0,244
28.08.2026 23	24,00	54,16	39,80	14,36	11,920	8,361	3,559	4,65	4,79	0,271
29.08.2026 23	24,00	52,62	38,15	14,47	11,229	6,852	4,377	4,53	4,63	0,283
30.08.2026 23	24,00	51,82	37,11	14,70	11,633	6,378	5,255	4,32	4,46	0,309
31.08.2026 23	24,00	47,18	36,44	10,74	7,993	3,786	4,208	3,94	4,03	0,191
01.09.2026 23	24,00	51,10	40,63	10,47	14,142	8,486	5,656	4,88	5,13	0,317
02.09.2026 23	24,00	49,69	38,32	11,36	11,698	7,346	4,352	4,73	4,82	0,253
03.09.2026 23	24,00	49,51	37,51	12,00	12,108	7,343	4,765	4,72	4,84	0,274
04.09.2026 23	24,00	49,94	37,65	12,28	12,354	7,513	4,841	4,69	4,75	0,282
05.09.2026 23	24,00	51,04	38,55	12,49	13,707	8,666	5,040	4,99	5,18	0,310
06.09.2026 23	24,00	49,29	36,78	12,51	12,106	6,835	5,271	4,55	4,71	0,289
07.09.2026 23	24,00	49,26	36,32	12,94	12,168	6,916	5,252	4,66	4,76	0,291
08.09.2026 23	24,00	49,75	36,90	12,85	13,693	8,169	5,523	4,88	5,11	0,320
09.09.2026 23	24,00	49,52	36,48	13,04	13,184	8,063	5,121	4,76	5,03	0,303
10.09.2026 23	24,00	48,08	35,79	12,30	13,140	8,053	5,086	4,82	5,08	0,290
11.09.2026 23	24,00	51,68	36,79	14,89	11,235	6,993	4,242	4,56	4,67	0,277
12.09.2026 23	24,00	53,01	38,26	14,75	13,096	8,411	4,685	4,88	5,08	0,319
13.09.2026 23	24,00	52,66	38,48	14,18	13,300	8,254	5,046	4,81	5,05	0,326
14.09.2026 23	24,00	52,47	38,24	14,23	13,646	8,216	5,430	4,90	5,13	0,341
15.09.2026 23	24,00	51,54	37,40	14,14	11,749	6,998	4,751	4,66	4,80	0,294
16.09.2026 23	24,00	50,04	38,34	11,70	10,347	7,116	3,231	4,75	4,96	0,217
17.09.2026 23	24,00	24,09	25,95	-1,86	1,134	0,596	0,537	2,50	3,36	0,006
18.09.2026 23	24,00	23,90	24,12	-0,22	1,171	0,604	0,566	2,20	2,74	0,008
19.09.2026 23	24,00	42,65	33,22	9,43	4,117	1,880	2,237	3,99	4,17	0,088
20.09.2026 23	24,00	49,98	39,50	10,48	13,032	7,339	5,693	4,67	4,93	0,301
Среднее	24,00	49,17	37,15	12,02	11,101	6,850	4,250	4,48	4,67	0,258
Итого	744,00				344,128	212,365	131,763			8,001

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.08.2026	16551,512	11098,938	0,000	379,646
20.09.2026	16895,639	11311,303	131,763	387,647

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru