

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 01.11.2025 по 20.11.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 39

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 103089

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
01.11.2025 23	24,00	10,61	10,65	-0,04	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
02.11.2025 23	24,00	10,55	10,55	-0,01	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
03.11.2025 23	24,00	11,92	11,86	0,06	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
04.11.2025 23	24,00	12,68	12,70	-0,02	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
05.11.2025 23	24,00	65,86	50,16	15,70	5,047	7,314	-2,267	6,000	5,500	0,076	0,115
06.11.2025 23	24,00	63,77	53,38	10,39	18,844	17,899	0,945	6,000	5,500	0,195	0,186
07.11.2025 23	24,00	55,74	46,31	9,43	12,732	13,700	-0,968	6,000	5,500	0,111	0,129
08.11.2025 23	24,00	53,21	44,58	8,63	16,830	16,016	0,814	6,000	5,500	0,145	0,138
09.11.2025 23	24,00	54,70	45,35	9,35	18,933	18,514	0,419	6,000	5,500	0,178	0,173
10.11.2025 23	24,00	54,30	42,45	11,85	15,540	15,963	-0,423	6,000	5,500	0,176	0,189
11.11.2025 23	24,00	52,38	40,74	11,64	14,661	14,957	-0,296	6,000	5,500	0,172	0,174
12.11.2025 23	24,00	54,75	39,88	14,87	15,580	15,275	0,305	6,000	5,500	0,232	0,227
13.11.2025 23	24,00	52,48	39,43	13,05	17,080	17,243	-0,163	6,000	5,500	0,223	0,225
14.11.2025 23	24,00	52,58	38,67	13,91	16,290	16,677	-0,387	6,000	5,500	0,227	0,232
15.11.2025 23	24,00	51,17	36,83	14,34	14,620	14,651	-0,031	6,000	5,500	0,210	0,210
16.11.2025 23	24,00	51,57	36,51	15,06	14,020	14,308	-0,288	6,000	5,500	0,211	0,215
17.11.2025 23	24,00	52,31	36,58	15,72	13,330	13,797	-0,467	6,000	5,500	0,210	0,217
18.11.2025 23	24,00	53,39	36,29	17,10	11,940	11,924	0,016	6,000	5,500	0,204	0,204
19.11.2025 23	24,00	52,56	35,24	17,32	11,060	11,476	-0,416	6,000	5,500	0,192	0,199
20.11.2025 23	24,00	53,04	35,46	17,58	11,350	11,548	-0,198	6,000	5,500	0,200	0,203
Среднее	24,00	45,98	35,18	10,80	11,393	11,563	-0,170	6,000	5,500	0,148	0,152
Итого	480,00				227,857	231,263	-3,406			2,960	3,037

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
01.11.2025	0,000	0,000	0,000
20.11.2025	227,857	231,263	2,960

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru