

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 39

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 103089

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	24,00	52,95	34,95	18,00	10,096	10,959	-0,863	0,588	0,539	0,182	0,111
22.11.2025 23	24,00	52,75	33,89	18,86	10,027	10,136	-0,109	0,588	0,539	0,189	0,102
23.11.2025 23	24,00	53,09	33,13	19,96	19,104	19,735	-0,631	0,588	0,539	0,381	0,377
24.11.2025 23	24,00	51,99	32,66	19,33	19,518	19,766	-0,248	0,588	0,539	0,377	0,386
25.11.2025 23	24,00	54,58	27,26	27,33	13,270	14,590	-1,320	0,588	0,539	0,363	0,194
26.11.2025 23	24,00	51,79	31,46	20,33	18,959	19,112	-0,153	0,588	0,539	0,385	0,389
27.11.2025 23	24,00	53,46	31,60	21,86	18,945	19,111	-0,166	0,588	0,539	0,413	0,418
28.11.2025 23	24,00	52,90	29,41	23,49	18,950	19,124	-0,174	0,588	0,539	0,444	0,449
29.11.2025 23	24,00	52,80	27,83	24,97	18,951	19,133	-0,182	0,588	0,539	0,472	0,478
30.11.2025 23	24,00	52,30	27,72	24,58	18,955	19,133	-0,178	0,588	0,539	0,465	0,470
01.12.2025 23	24,00	51,03	29,13	21,90	18,517	19,519	-1,002	0,588	0,539	0,404	0,428
02.12.2025 23	24,00	53,98	36,13	17,85	18,940	19,082	-0,142	0,588	0,539	0,338	0,341
03.12.2025 23	24,00	55,05	36,53	18,52	18,930	19,079	-0,149	0,588	0,539	0,350	0,353
04.12.2025 23	24,00	54,46	36,23	18,23	18,899	19,079	-0,181	0,588	0,539	0,344	0,348
05.12.2025 23	24,00	54,55	34,60	19,95	18,935	19,088	-0,152	0,588	0,539	0,377	0,381
06.12.2025 23	24,00	54,70	33,37	21,32	18,934	19,100	-0,166	0,588	0,539	0,403	0,407
07.12.2025 23	24,00	54,65	35,39	19,25	18,941	19,085	-0,144	0,588	0,539	0,364	0,367
08.12.2025 23	24,00	54,29	33,41	20,89	18,937	19,099	-0,162	0,588	0,539	0,395	0,399
09.12.2025 23	24,00	53,31	28,96	24,35	18,946	19,126	-0,180	0,588	0,539	0,461	0,466
10.12.2025 23	24,00	54,78	28,94	25,84	18,933	19,126	-0,193	0,588	0,539	0,488	0,494
11.12.2025 23	24,00	54,70	28,35	26,35	18,934	19,130	-0,196	0,588	0,539	0,498	0,504
12.12.2025 23	24,00	54,78	28,12	26,66	18,748	19,096	-0,348	0,588	0,539	0,499	0,509
13.12.2025 23	23,67	57,25	33,34	23,90	18,267	18,728	-0,461	0,588	0,539	0,435	0,448
14.12.2025 23	24,00	67,62	40,40	27,22	18,804	19,052	-0,248	0,588	0,539	0,511	0,519
15.12.2025 23	24,00	63,49	38,91	24,59	18,854	19,068	-0,214	0,588	0,539	0,463	0,469
16.12.2025 23	24,00	63,46	37,74	25,72	14,066	17,998	-3,932	0,588	0,539	0,328	0,463
17.12.2025 23	24,00	68,83	45,05	23,78	18,843	19,016	-0,172	0,588	0,539	0,448	0,452
18.12.2025 23	24,00	63,64	40,78	22,86	18,846	19,049	-0,203	0,588	0,539	0,430	0,436
19.12.2025 23	24,00	61,47	39,28	22,18	18,867	19,060	-0,193	0,588	0,539	0,418	0,423
20.12.2025 23	24,00	61,36	38,43	22,93	18,870	19,066	-0,197	0,588	0,539	0,432	0,437
Среднее	23,99	56,20	33,77	22,43	17,960	18,382	-0,422	0,588	0,539	0,402	0,401
Итого	719,67				538,786	551,445	-12,659			12,057	12,017

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.11.2025	0,000	0,000	0,000
20.12.2025	538,786	551,445	12,057

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru