

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 39

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 103089

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.02.2026 23	24,00	64,04	45,75	18,29	18,839	19,010	-0,171	0,588	0,539	0,344	0,348
22.02.2026 23	24,00	61,16	41,76	19,40	18,872	19,042	-0,170	0,588	0,539	0,366	0,369
23.02.2026 23	24,00	61,24	43,01	18,24	18,871	19,032	-0,161	0,588	0,539	0,344	0,347
24.02.2026 23	24,00	61,65	35,40	26,25	18,867	19,087	-0,220	0,588	0,539	0,494	0,501
25.02.2026 23	24,00	60,75	34,83	25,92	18,876	19,091	-0,215	0,588	0,539	0,489	0,495
26.02.2026 23	24,00	61,33	35,42	25,91	18,870	19,086	-0,216	0,588	0,539	0,488	0,495
27.02.2026 23	24,00	66,05	45,35	20,69	18,821	19,013	-0,191	0,588	0,539	0,389	0,393
28.02.2026 23	24,00	63,97	43,38	20,59	18,843	19,029	-0,187	0,588	0,539	0,388	0,392
01.03.2026 23	24,00	64,73	43,38	21,35	18,834	19,029	-0,195	0,588	0,539	0,402	0,406
02.03.2026 23	24,00	61,03	42,07	18,96	18,873	19,040	-0,167	0,588	0,539	0,357	0,361
03.03.2026 23	24,00	56,18	42,50	13,69	19,038	19,036	0,003	0,588	0,539	0,260	0,261
04.03.2026 23	24,00	65,06	41,51	23,55	18,831	19,044	-0,213	0,588	0,539	0,443	0,448
05.03.2026 23	24,00	64,37	41,73	22,64	18,836	19,039	-0,203	0,588	0,539	0,426	0,431
06.03.2026 23	24,00	63,09	40,90	22,19	18,852	19,048	-0,197	0,588	0,539	0,418	0,423
07.03.2026 23	24,00	65,63	41,34	24,29	18,825	19,045	-0,220	0,588	0,539	0,457	0,463
08.03.2026 23	24,00	67,93	41,91	26,01	18,799	19,040	-0,241	0,588	0,539	0,489	0,495
09.03.2026 23	24,00	68,43	37,68	30,75	18,793	19,069	-0,276	0,588	0,539	0,577	0,586
10.03.2026 23	24,00	63,45	42,07	21,39	18,848	19,046	-0,198	0,588	0,539	0,403	0,407
11.03.2026 23	24,00	61,87	43,36	18,51	18,864	19,030	-0,165	0,588	0,539	0,349	0,352
12.03.2026 23	24,00	62,34	37,25	25,09	13,351	18,963	-5,613	0,588	0,539	0,265	0,476
13.03.2026 23	24,00	64,79	43,70	21,08	13,496	13,417	0,079	0,588	0,539	0,286	0,283
14.03.2026 23	24,00	62,73	42,22	20,51	13,311	13,642	-0,331	0,588	0,539	0,266	0,280
15.03.2026 23	24,00	59,76	38,16	21,61	14,081	19,033	-4,952	0,588	0,539	0,255	0,411
16.03.2026 23	24,00	59,37	41,48	17,89	15,931	15,825	0,106	0,588	0,539	0,286	0,283
17.03.2026 23	24,00	59,16	40,68	18,49	18,891	19,050	-0,159	0,588	0,539	0,349	0,352
18.03.2026 23	24,00	57,57	36,35	21,22	12,586	14,793	-2,207	0,588	0,539	0,248	0,314
19.03.2026 23	24,00	59,84	40,07	19,77	15,281	15,088	0,194	0,588	0,539	0,302	0,298
20.03.2026 23	24,00	60,48	40,90	19,58	13,376	13,124	0,251	0,588	0,539	0,264	0,257
Среднее	24,00	62,43	40,86	21,57	17,448	18,028	-0,580	0,588	0,539	0,371	0,390
Итого	672,00				488,555	504,792	-16,237			10,401	10,928

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.02.2026	5112,498	7742,050	93,700
20.03.2026	5601,053	8246,841	104,101

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru