

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 39

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 103089

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	59,42	35,94	23,48	18,889	19,082	-0,193	0,588	0,539	0,443	0,448
22.03.2026 23	24,00	59,76	31,52	28,24	18,886	19,111	-0,226	0,588	0,539	0,532	0,540
23.03.2026 23	24,00	59,40	35,12	24,28	18,889	19,087	-0,198	0,588	0,539	0,458	0,463
24.03.2026 23	24,00	59,09	41,92	17,17	18,892	19,041	-0,149	0,588	0,539	0,324	0,327
25.03.2026 23	24,00	59,95	42,21	17,75	18,884	19,039	-0,155	0,588	0,539	0,335	0,338
26.03.2026 23	24,00	59,11	41,71	17,40	18,892	19,042	-0,150	0,588	0,539	0,328	0,331
27.03.2026 23	24,00	59,15	41,80	17,36	18,891	19,039	-0,148	0,588	0,539	0,327	0,330
28.03.2026 23	24,00	58,58	37,60	20,98	18,897	19,071	-0,174	0,588	0,539	0,396	0,400
29.03.2026 23	24,00	59,31	27,81	31,49	4,279	19,130	-14,851	0,588	0,539	0,093	0,602
30.03.2026 23	24,00	59,38	39,99	19,39	18,889	19,055	-0,166	0,588	0,539	0,366	0,369
31.03.2026 23	24,00	58,29	38,93	19,36	17,837	19,036	-1,199	0,588	0,539	0,342	0,368
01.04.2026 23	24,00	59,32	39,99	19,33	18,890	19,055	-0,165	0,588	0,539	0,365	0,368
02.04.2026 23	24,00	57,14	35,76	21,37	8,650	11,735	-3,085	0,588	0,539	0,168	0,251
03.04.2026 23	24,00	57,61	35,71	21,91	13,856	19,051	-5,195	0,588	0,539	0,268	0,417
04.04.2026 23	24,00	58,88	39,98	18,90	18,894	19,055	-0,161	0,588	0,539	0,357	0,360
05.04.2026 23	24,00	58,85	40,05	18,80	18,894	19,055	-0,160	0,588	0,539	0,355	0,358
06.04.2026 23	24,00	56,74	29,56	27,18	10,582	12,533	-1,951	0,588	0,539	0,278	0,341
07.04.2026 23	24,00	55,31	39,05	16,27	18,928	19,062	-0,134	0,588	0,539	0,307	0,310
08.04.2026 23	24,00	58,19	39,88	18,31	18,900	19,056	-0,156	0,588	0,539	0,346	0,349
09.04.2026 23	24,00	60,75	41,07	19,69	18,875	19,047	-0,172	0,588	0,539	0,371	0,375
10.04.2026 23	24,00	58,37	39,95	18,42	18,899	19,055	-0,156	0,588	0,539	0,348	0,351
11.04.2026 23	24,00	58,27	40,09	18,18	18,900	19,054	-0,154	0,588	0,539	0,343	0,346
12.04.2026 23	24,00	61,17	41,24	19,93	18,871	19,046	-0,175	0,588	0,539	0,376	0,380
13.04.2026 23	24,00	57,26	38,80	18,46	15,649	19,063	-3,414	0,588	0,539	0,281	0,352
14.04.2026 23	24,00	58,70	41,23	17,46	18,896	19,046	-0,150	0,588	0,539	0,330	0,333
15.04.2026 23	24,00	58,21	40,87	17,34	18,941	19,047	-0,107	0,588	0,539	0,328	0,330
16.04.2026 23	24,00	58,54	41,04	17,50	18,912	19,052	-0,140	0,588	0,539	0,331	0,333
17.04.2026 23	24,00	58,59	39,53	19,06	8,195	10,972	-2,777	0,588	0,539	0,145	0,209
18.04.2026 23	24,00	12,14	12,22	-0,08	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	-0,000
19.04.2026 23	24,00	10,67	10,73	-0,06	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	-0,000
Среднее	24,00	55,54	36,71	18,83	15,862	17,057	-1,195	0,588	0,539	0,308	0,343
Итого	720,00				475,858	511,717	-35,859			9,239	10,282

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.03.2026	5601,053	8246,841	104,101
20.04.2026	6076,911	8758,559	113,339

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru