

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.05.2026 по 20.06.2026

Потребитель: ТСЖ "Дельфин"

Тип прибора: ТСРВ-024М

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 38 блок 2

Номер прибора: 1207040

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.05.2026 23	23,98	57,66	48,62	9,04	23,775	20,495	3,280	6,99	6,91	0,333
22.05.2026 23	24,00	62,60	50,06	12,54	20,008	17,217	2,790	6,51	6,50	0,352
23.05.2026 23	24,00	62,83	50,17	12,66	20,113	16,931	3,182	6,43	6,43	0,371
24.05.2026 23	24,00	58,37	47,06	11,31	18,904	15,596	3,308	6,32	6,32	0,328
25.05.2026 23	24,00	53,87	43,03	10,84	19,698	16,493	3,205	6,36	6,37	0,312
26.05.2026 23	24,00	62,79	50,02	12,77	19,379	16,727	2,651	6,47	6,48	0,343
27.05.2026 23	24,00	62,77	49,96	12,81	19,577	16,555	3,022	6,38	6,39	0,360
28.05.2026 23	24,00	62,70	50,24	12,46	20,176	16,918	3,258	6,43	6,44	0,371
29.05.2026 23	24,00	62,45	50,31	12,14	20,321	17,436	2,885	6,37	6,38	0,352
30.05.2026 23	24,00	62,06	49,69	12,37	20,542	17,258	3,285	6,47	6,47	0,373
31.05.2026 23	24,00	59,66	47,82	11,84	19,941	16,730	3,211	6,28	6,27	0,348
01.06.2026 23	24,00	47,68	42,08	5,60	8,651	7,344	1,307	5,27	5,32	0,089
02.06.2026 23	24,00	22,30	21,73	0,57	0,534	0,000	0,534	3,64	3,77	0,007
03.06.2026 23	20,25	21,71	20,90	0,81	0,367	0,000	0,367	3,72	3,86	0,004
04.06.2026 23	24,00	20,24	20,43	-0,19	0,278	0,000	0,278	3,77	3,92	0,003
05.06.2026 23	24,00	20,37	20,33	0,04	0,441	0,000	0,441	3,81	3,95	0,005
06.06.2026 23	24,00	20,58	20,71	-0,13	0,104	0,000	0,104	3,90	4,03	0,001
07.06.2026 23	24,00	21,04	20,81	0,23	0,155	0,000	0,155	4,04	4,17	0,002
08.06.2026 23	24,00	20,36	20,80	-0,44	0,437	0,000	0,437	3,58	3,72	0,005
09.06.2026 23	24,00	21,18	21,42	-0,24	0,537	0,000	0,537	3,98	4,12	0,006
10.06.2026 23	24,00	43,06	37,01	6,05	19,981	15,664	4,317	6,28	6,26	0,234
11.06.2026 23	24,00	63,10	52,31	10,79	24,480	21,022	3,458	6,84	6,78	0,398
12.06.2026 23	24,00	64,20	53,34	10,86	24,381	20,725	3,655	6,82	6,76	0,410
13.06.2026 23	24,00	63,55	53,10	10,45	23,731	21,073	2,658	6,91	6,85	0,351
14.06.2026 23	23,98	60,51	50,65	9,86	23,943	20,701	3,242	6,74	6,70	0,357
15.06.2026 23	24,00	61,02	51,31	9,71	23,484	20,776	2,708	6,90	6,84	0,330
16.06.2026 23	24,00	62,15	51,85	10,30	23,258	20,454	2,804	6,86	6,80	0,346
17.06.2026 23	24,00	62,22	51,89	10,33	23,378	20,476	2,902	6,88	6,82	0,352
18.06.2026 23	24,00	61,45	51,56	9,89	22,933	20,209	2,723	6,82	6,77	0,330
19.06.2026 23	24,00	62,59	52,50	10,09	22,989	20,492	2,497	6,84	6,79	0,327
20.06.2026 23	24,00	61,38	51,48	9,90	22,962	20,271	2,691	6,94	6,89	0,329
Среднее	23,88	49,95	42,04	7,91	15,789	13,470	2,319	5,86	5,87	0,249
Итого	740,22				489,457	417,564	71,893			7,726

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.05.2026	0,000	0,000	5827,715	531,094
20.06.2026	489,457	417,564	5896,251	538,820

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru