

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.07.2026 по 20.08.2026

Потребитель: ТСЖ "Дельфин"

Тип прибора: ТСРВ-024М

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 38 блок 2

Номер прибора: 1207040

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.07.2026 23	24,00	63,63	54,13	9,50	25,497	22,285	3,211	6,88	6,80	0,372
22.07.2026 23	24,00	63,69	54,22	9,47	25,362	22,101	3,261	6,76	6,69	0,372
23.07.2026 23	24,00	61,50	53,25	8,25	10,661	8,933	1,728	4,16	4,29	0,158
24.07.2026 23	24,00	63,05	43,67	19,38	9,729	6,311	3,418	5,86	5,66	0,296
25.07.2026 23	24,00	64,25	51,67	12,58	18,164	15,562	2,601	5,90	5,94	0,326
26.07.2026 23	24,00	63,46	50,53	12,93	17,906	14,844	3,062	5,83	5,88	0,345
27.07.2026 23	23,98	61,30	49,28	12,02	15,610	13,128	2,482	5,79	5,76	0,277
28.07.2026 23	24,00	61,69	50,83	10,86	20,485	17,809	2,676	6,27	6,28	0,322
29.07.2026 23	24,00	61,97	50,92	11,05	20,531	17,832	2,699	6,23	6,24	0,327
30.07.2026 23	24,00	62,29	51,11	11,18	20,502	17,798	2,704	6,31	6,32	0,330
31.07.2026 23	24,00	62,06	50,90	11,16	20,455	17,603	2,851	6,21	6,22	0,335
01.08.2026 23	24,00	61,85	51,12	10,73	20,427	17,860	2,567	6,22	6,24	0,315
02.08.2026 23	24,00	62,46	51,87	10,59	20,731	18,150	2,581	6,19	6,20	0,318
03.08.2026 23	24,00	61,64	51,78	9,86	14,316	12,455	1,861	5,85	5,86	0,212
04.08.2026 23	24,00	60,66	52,32	8,34	25,066	22,661	2,405	6,90	6,82	0,301
05.08.2026 23	24,00	60,55	52,27	8,28	25,063	22,641	2,422	6,86	6,79	0,301
06.08.2026 23	24,00	60,39	52,16	8,23	25,150	22,652	2,498	6,95	6,86	0,303
07.08.2026 23	24,00	60,11	52,00	8,11	25,083	22,644	2,439	6,87	6,79	0,297
08.08.2026 23	24,00	60,23	52,10	8,13	25,434	22,459	2,975	6,97	6,88	0,323
09.08.2026 23	24,00	60,84	52,53	8,31	25,021	22,278	2,743	6,91	6,82	0,315
10.08.2026 23	24,00	60,76	52,39	8,37	24,891	22,296	2,595	6,90	6,82	0,309
11.08.2026 23	24,00	59,57	51,51	8,06	25,008	22,390	2,618	6,99	6,89	0,301
12.08.2026 23	24,00	59,86	51,67	8,19	24,683	22,454	2,229	6,88	6,80	0,286
13.08.2026 23	24,00	59,62	51,44	8,18	24,657	22,637	2,021	7,02	6,92	0,277
14.08.2026 23	24,00	59,79	51,53	8,26	25,338	22,800	2,538	6,94	6,86	0,306
15.08.2026 23	24,00	59,46	51,23	8,23	24,949	22,590	2,359	6,99	6,90	0,294
16.08.2026 23	24,00	59,52	51,43	8,09	25,670	22,419	3,251	6,86	6,79	0,333
17.08.2026 23	24,00	59,60	51,45	8,15	25,001	22,642	2,359	6,95	6,87	0,293
18.08.2026 23	24,00	59,15	51,20	7,95	25,558	22,643	2,914	7,00	6,90	0,314
19.08.2026 23	24,00	57,79	50,21	7,58	25,472	22,545	2,927	6,94	6,85	0,303
20.08.2026 23	24,00	51,83	44,09	7,74	18,255	15,254	3,001	6,13	6,16	0,238
Среднее	24,00	60,79	51,19	9,61	21,957	19,312	2,645	6,50	6,46	0,303
Итого	743,98				680,673	598,676	81,997			9,398

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.07.2026	0,000	0,000	5980,532	549,311
20.08.2026	680,673	598,676	6058,431	558,709

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru