

# Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: ТСЖ "Дельфин"

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 38 блок 1

Тип прибора: TCPB-024M

Номер прибора: 1207385

| Дата          | Теплосистема 2 - ГВС |        |        |        |         |         |         |           |           | Итого по ТС2 |            |
|---------------|----------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-----------|-----------|--------------|------------|
|               | ВР, ч                | t1, °C | t2, °C | dt, °C | V1, м³  | V2, м³  | Vтс, м³ | P1, кг/м³ | P2, кг/м³ | Vтс, м³      | Wгвс, Гкал |
| 21.02.2026 23 | 24,00                | 55,53  | 47,30  | 8,23   | 27,909  | 24,661  | 3,248   | 0,719     | 0,350     | 3,248        | 0,340      |
| 22.02.2026 23 | 24,00                | 53,43  | 45,72  | 7,71   | 28,045  | 24,506  | 3,540   | 0,717     | 0,350     | 3,540        | 0,334      |
| 23.02.2026 23 | 24,00                | 53,15  | 45,38  | 7,77   | 28,532  | 24,315  | 4,217   | 0,720     | 0,350     | 4,217        | 0,363      |
| 24.02.2026 23 | 24,00                | 53,43  | 45,69  | 7,74   | 28,034  | 24,619  | 3,415   | 0,717     | 0,350     | 3,415        | 0,332      |
| 25.02.2026 23 | 24,00                | 52,97  | 45,29  | 7,68   | 28,418  | 24,601  | 3,817   | 0,724     | 0,350     | 3,817        | 0,346      |
| 26.02.2026 23 | 24,00                | 53,40  | 45,52  | 7,88   | 28,103  | 24,612  | 3,491   | 0,731     | 0,350     | 3,491        | 0,339      |
| 27.02.2026 23 | 24,00                | 56,94  | 48,03  | 8,91   | 28,686  | 24,575  | 4,111   | 0,720     | 0,350     | 4,111        | 0,402      |
| 28.02.2026 23 | 24,00                | 55,25  | 46,79  | 8,46   | 28,452  | 24,497  | 3,955   | 0,717     | 0,350     | 3,955        | 0,375      |
| 01.03.2026 23 | 24,00                | 55,54  | 46,98  | 8,56   | 28,634  | 24,029  | 4,605   | 0,700     | 0,350     | 4,605        | 0,399      |
| 02.03.2026 23 | 24,00                | 52,95  | 45,11  | 7,84   | 28,378  | 24,433  | 3,944   | 0,721     | 0,350     | 3,944        | 0,354      |
| 03.03.2026 23 | 24,00                | 53,27  | 45,42  | 7,85   | 28,424  | 24,671  | 3,754   | 0,725     | 0,350     | 3,754        | 0,349      |
| 04.03.2026 23 | 24,00                | 55,67  | 47,04  | 8,63   | 28,316  | 24,668  | 3,648   | 0,718     | 0,350     | 3,648        | 0,371      |
| 05.03.2026 23 | 24,00                | 52,51  | 44,70  | 7,81   | 24,245  | 20,268  | 3,977   | 0,662     | 0,350     | 3,977        | 0,334      |
| 06.03.2026 23 | 24,00                | 53,71  | 45,46  | 8,25   | 28,828  | 24,285  | 4,543   | 0,723     | 0,350     | 4,543        | 0,393      |
| 07.03.2026 23 | 24,00                | 55,54  | 46,77  | 8,77   | 28,592  | 24,185  | 4,407   | 0,717     | 0,350     | 4,407        | 0,400      |
| 08.03.2026 23 | 24,00                | 57,49  | 48,24  | 9,25   | 28,371  | 24,555  | 3,816   | 0,714     | 0,350     | 3,816        | 0,394      |
| 09.03.2026 23 | 24,00                | 57,69  | 48,42  | 9,27   | 28,937  | 24,070  | 4,867   | 0,701     | 0,350     | 4,867        | 0,429      |
| 10.03.2026 23 | 24,00                | 54,22  | 45,80  | 8,42   | 28,162  | 23,948  | 4,214   | 0,712     | 0,350     | 4,214        | 0,378      |
| 11.03.2026 23 | 24,00                | 53,51  | 45,28  | 8,23   | 28,136  | 23,477  | 4,659   | 0,700     | 0,350     | 4,659        | 0,385      |
| 12.03.2026 23 | 23,97                | 53,83  | 45,55  | 8,28   | 27,925  | 23,643  | 4,281   | 0,705     | 0,350     | 4,281        | 0,375      |
| 13.03.2026 23 | 24,00                | 49,02  | 42,06  | 6,96   | 27,509  | 23,606  | 3,903   | 0,694     | 0,350     | 3,903        | 0,313      |
| 14.03.2026 23 | 24,00                | 53,59  | 45,45  | 8,14   | 27,426  | 23,540  | 3,886   | 0,701     | 0,350     | 3,886        | 0,351      |
| 15.03.2026 23 | 24,00                | 51,45  | 43,91  | 7,54   | 28,442  | 22,816  | 5,626   | 0,687     | 0,350     | 5,626        | 0,396      |
| 16.03.2026 23 | 24,00                | 51,48  | 44,15  | 7,33   | 27,392  | 23,601  | 3,791   | 0,695     | 0,350     | 3,791        | 0,325      |
| 17.03.2026 23 | 24,00                | 50,12  | 43,11  | 7,01   | 27,761  | 23,337  | 4,425   | 0,697     | 0,350     | 4,425        | 0,333      |
| 18.03.2026 23 | 24,00                | 47,13  | 40,98  | 6,15   | 25,258  | 20,920  | 4,338   | 0,678     | 0,350     | 4,338        | 0,303      |
| 19.03.2026 23 | 24,00                | 49,47  | 42,69  | 6,78   | 28,875  | 23,544  | 5,331   | 0,706     | 0,350     | 5,331        | 0,363      |
| 20.03.2026 23 | 24,00                | 49,88  | 43,10  | 6,78   | 28,288  | 23,941  | 4,347   | 0,706     | 0,350     | 4,347        | 0,328      |
| Среднее       | 24,00                | 53,29  | 45,36  | 7,94   | 27,629  | 23,616  | 4,148   | 0,708     | 0,350     | 4,148        | 0,361      |
| Итого         | 671,97               |        |        |        | 784,078 | 667,923 | 116,155 |           |           | 116,155      | 10,105     |

Показания счетчиков:

| Дата и время | Мтс, т   | Wгвс, Гкал |
|--------------|----------|------------|
| 21.02.2026   | 5380,837 | 511,703    |
| 20.03.2026   | 5493,182 | 521,808    |

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер \_\_\_\_\_ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2  
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org  
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru