

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.05.2026 по 20.06.2026

Потребитель: ТСЖ "Дельфин"

Тип прибора: ТСРВ-024М

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 38 блок 1

Номер прибора: 1207385

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	
21.05.2026 23	24,00	57,57	46,89	10,68	21,871	17,908	3,963	6,25	3,57	0,371
22.05.2026 23	24,00	62,36	47,48	14,88	18,214	14,860	3,354	6,26	3,57	0,386
23.05.2026 23	24,00	62,63	47,59	15,04	18,098	14,543	3,555	6,07	3,57	0,395
24.05.2026 23	24,00	57,68	44,73	12,95	17,882	13,249	4,633	5,82	3,57	0,384
25.05.2026 23	24,00	53,46	40,84	12,62	17,687	13,976	3,711	5,69	3,57	0,331
26.05.2026 23	24,00	62,58	47,47	15,11	17,646	14,367	3,279	6,02	3,57	0,379
27.05.2026 23	24,00	62,53	47,29	15,24	17,930	14,063	3,868	5,98	3,57	0,407
28.05.2026 23	24,00	62,47	47,71	14,76	18,272	14,558	3,714	5,98	3,57	0,399
29.05.2026 23	24,00	62,22	47,87	14,35	18,745	15,092	3,653	5,94	3,57	0,396
30.05.2026 23	24,00	61,85	47,02	14,83	18,461	14,936	3,525	5,93	3,57	0,394
31.05.2026 23	24,00	59,48	45,15	14,33	18,625	14,038	4,587	5,83	3,57	0,418
01.06.2026 23	24,00	45,73	40,42	5,31	8,390	6,446	1,944	4,99	3,57	0,102
02.06.2026 23	24,00	21,80	20,45	1,35	0,498	0,000	0,498	4,52	3,57	0,006
03.06.2026 23	20,23	21,40	19,84	1,56	0,812	0,000	0,812	4,46	3,57	0,009
04.06.2026 23	24,00	20,31	19,67	0,64	0,967	0,000	0,967	4,37	3,57	0,010
05.06.2026 23	24,00	20,12	19,66	0,46	0,798	0,000	0,798	4,26	3,57	0,008
06.06.2026 23	24,00	20,47	20,15	0,32	0,861	0,000	0,861	4,24	3,57	0,009
07.06.2026 23	24,00	20,68	20,55	0,13	0,839	0,000	0,839	4,19	3,57	0,009
08.06.2026 23	24,00	20,39	20,37	0,02	1,234	0,000	1,234	4,14	3,57	0,013
09.06.2026 23	24,00	21,33	21,00	0,33	0,685	0,000	0,685	4,08	3,57	0,008
10.06.2026 23	24,00	43,48	37,15	6,33	19,914	14,829	5,086	4,84	3,57	0,261
11.06.2026 23	24,00	62,89	50,38	12,51	21,895	18,632	3,263	5,91	3,57	0,394
12.06.2026 23	24,00	64,01	51,34	12,67	21,731	18,379	3,352	5,97	3,57	0,402
13.06.2026 23	24,00	63,37	51,16	12,21	21,582	18,627	2,955	6,01	3,57	0,374
14.06.2026 23	24,00	60,45	48,80	11,65	22,064	18,162	3,902	5,94	3,57	0,398
15.06.2026 23	24,00	60,91	49,46	11,45	21,630	18,272	3,358	5,96	3,57	0,370
16.06.2026 23	24,00	61,97	49,94	12,03	21,257	17,994	3,262	6,04	3,57	0,376
17.06.2026 23	24,00	62,05	49,98	12,07	21,136	18,039	3,096	6,05	3,57	0,369
18.06.2026 23	24,00	61,29	49,66	11,63	21,243	17,672	3,571	6,02	3,57	0,379
19.06.2026 23	24,00	62,45	50,62	11,83	21,526	17,938	3,588	6,07	3,57	0,390
20.06.2026 23	24,00	61,23	49,68	11,55	21,322	17,701	3,622	6,05	3,57	0,380
Среднее	23,88	49,71	40,33	9,38	14,639	11,751	2,888	5,48	3,57	0,275
Итого	740,23				453,815	364,280	89,535			8,526

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.05.2026	0,000	0,000	5740,943	544,793
20.06.2026	453,815	364,280	5826,921	553,320

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru