

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.08.2026 по 20.09.2026

Потребитель: ТСЖ "Дельфин"

Тип прибора: ТСРВ-024М

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 38 блок 1

Номер прибора: 1207385

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.08.2026 23	24,00	56,66	45,89	10,77	15,665	13,198	2,468	4,96	3,57	0,251
22.08.2026 23	23,97	55,56	46,03	9,53	17,661	14,588	3,073	4,93	3,57	0,273
23.08.2026 23	24,00	55,10	45,88	9,22	18,586	15,078	3,508	4,93	3,57	0,291
24.08.2026 23	24,00	53,84	45,73	8,11	18,948	16,014	2,934	4,89	3,57	0,253
25.08.2026 23	24,00	55,05	46,37	8,68	19,062	16,258	2,804	4,89	3,57	0,261
26.08.2026 23	24,00	58,04	46,76	11,28	15,926	12,727	3,199	4,95	3,57	0,290
27.08.2026 23	24,00	56,96	46,37	10,59	16,442	13,162	3,281	4,92	3,57	0,287
28.08.2026 23	24,00	56,78	46,71	10,07	18,820	16,062	2,758	4,95	3,57	0,284
29.08.2026 23	24,00	55,82	45,30	10,52	16,574	13,337	3,238	4,86	3,57	0,282
30.08.2026 23	24,00	54,92	44,52	10,40	17,177	12,766	4,410	4,81	3,57	0,324
31.08.2026 23	24,00	49,85	42,70	7,15	9,923	7,177	2,747	4,61	3,57	0,158
01.09.2026 23	24,00	53,46	46,57	6,89	19,305	16,174	3,131	4,76	3,57	0,242
02.09.2026 23	24,00	52,32	44,06	8,26	18,479	14,757	3,722	4,69	3,57	0,274
03.09.2026 23	24,00	52,18	43,92	8,26	18,135	14,846	3,290	4,66	3,57	0,256
04.09.2026 23	24,00	52,25	43,80	8,45	16,746	13,632	3,114	4,63	3,57	0,242
05.09.2026 23	24,00	53,17	44,97	8,20	21,446	17,959	3,487	4,67	3,57	0,292
06.09.2026 23	23,98	51,63	42,97	8,66	17,868	14,129	3,739	4,59	3,57	0,273
07.09.2026 23	24,00	51,72	42,99	8,73	17,483	14,274	3,209	4,55	3,57	0,253
08.09.2026 23	24,00	51,89	43,40	8,49	20,613	17,060	3,552	4,57	3,57	0,288
09.09.2026 23	24,00	51,80	43,11	8,69	20,512	16,670	3,842	4,55	3,57	0,300
10.09.2026 23	24,00	50,27	42,21	8,06	20,520	16,675	3,845	4,51	3,57	0,284
11.09.2026 23	24,00	55,00	44,38	10,62	16,968	13,391	3,577	4,52	3,57	0,297
12.09.2026 23	24,00	55,53	45,67	9,86	20,305	17,051	3,254	4,58	3,57	0,309
13.09.2026 23	24,00	55,18	45,63	9,55	20,750	16,838	3,912	4,58	3,57	0,330
14.09.2026 23	24,00	54,80	45,46	9,34	20,765	17,195	3,570	4,60	3,57	0,313
15.09.2026 23	24,00	54,68	44,57	10,11	17,170	14,039	3,130	4,56	3,57	0,276
16.09.2026 23	24,00	54,46	46,15	8,31	15,002	12,883	2,119	4,53	3,57	0,197
17.09.2026 23	24,00	25,93	25,13	0,80	0,727	0,000	0,727	4,18	3,57	0,012
18.09.2026 23	24,00	24,37	24,11	0,26	0,530	0,000	0,530	4,14	3,57	0,008
19.09.2026 23	24,00	49,00	42,21	6,79	5,539	3,219	2,320	4,22	3,57	0,111
20.09.2026 23	24,00	52,87	45,65	7,22	19,648	15,621	4,027	4,52	3,57	0,280
Среднее	24,00	51,97	43,52	8,45	16,558	13,444	3,113	4,65	3,57	0,251
Итого	743,95				513,295	416,779	96,515			7,790

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.08.2026	0,000	0,000	6007,413	574,218
20.09.2026	513,295	416,779	6100,954	582,008

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru