

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.07.2026 по 20.08.2026

Потребитель: ТСЖ "Дельфин"

Тип прибора: ТСРВ-024М

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 38 блок 1

Номер прибора: 1207385

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.07.2026 23	24,00	63,46	52,60	10,86	22,967	19,870	3,097	5,21	3,57	0,370
22.07.2026 23	24,00	63,54	52,68	10,86	22,783	19,684	3,099	5,18	3,57	0,368
23.07.2026 23	24,00	60,63	51,53	9,10	10,863	8,909	1,953	4,79	3,57	0,175
24.07.2026 23	24,00	63,12	51,10	12,02	16,421	13,446	2,974	5,03	3,57	0,311
25.07.2026 23	24,00	63,91	49,72	14,19	13,953	10,895	3,057	5,02	3,57	0,311
26.07.2026 23	24,00	63,06	47,94	15,12	13,160	9,572	3,588	4,97	3,57	0,326
27.07.2026 23	24,00	60,70	48,01	12,69	15,880	12,880	3,000	4,84	3,57	0,307
28.07.2026 23	23,97	61,52	48,88	12,64	18,544	15,297	3,247	4,84	3,57	0,351
29.07.2026 23	24,00	61,75	48,97	12,78	18,765	15,245	3,519	4,82	3,57	0,367
30.07.2026 23	24,00	62,09	49,16	12,93	18,400	15,303	3,096	4,81	3,57	0,349
31.07.2026 23	24,00	61,85	48,96	12,89	18,171	15,124	3,047	4,79	3,57	0,343
01.08.2026 23	24,00	61,64	49,94	11,70	17,861	14,267	3,594	4,78	3,57	0,343
02.08.2026 23	24,00	62,24	51,39	10,85	18,020	14,156	3,863	4,78	3,57	0,346
03.08.2026 23	24,00	58,81	50,96	7,85	13,093	10,093	3,000	4,62	3,57	0,221
04.08.2026 23	24,00	60,52	50,90	9,62	23,145	20,075	3,071	4,72	3,57	0,339
05.08.2026 23	24,00	60,40	50,89	9,51	23,111	20,076	3,035	4,73	3,57	0,335
06.08.2026 23	24,00	60,23	50,79	9,44	22,913	20,142	2,770	4,74	3,57	0,320
07.08.2026 23	24,00	59,95	50,67	9,28	22,857	20,121	2,737	4,75	3,57	0,315
08.08.2026 23	24,00	60,10	50,74	9,36	23,222	19,920	3,302	4,78	3,57	0,342
09.08.2026 23	23,97	60,68	51,12	9,56	22,610	19,780	2,830	4,82	3,57	0,323
10.08.2026 23	24,00	60,62	51,04	9,58	22,639	19,892	2,748	4,86	3,57	0,320
11.08.2026 23	24,00	59,43	50,26	9,17	22,818	19,947	2,872	4,86	3,57	0,316
12.08.2026 23	24,00	59,70	50,40	9,30	22,837	19,989	2,848	4,89	3,57	0,319
13.08.2026 23	24,00	59,46	50,14	9,32	22,854	20,047	2,807	4,93	3,57	0,317
14.08.2026 23	24,00	59,63	50,27	9,36	23,067	20,289	2,779	4,96	3,57	0,319
15.08.2026 23	24,00	59,30	49,96	9,34	23,042	20,016	3,026	4,99	3,57	0,327
16.08.2026 23	24,00	59,38	50,11	9,27	23,320	19,904	3,416	5,03	3,57	0,344
17.08.2026 23	24,00	59,45	50,16	9,29	23,220	20,042	3,178	5,07	3,57	0,335
18.08.2026 23	24,00	59,00	49,98	9,02	23,183	20,078	3,105	5,08	3,57	0,325
19.08.2026 23	24,00	57,65	49,02	8,63	22,968	19,995	2,974	5,07	3,57	0,306
20.08.2026 23	24,00	51,64	42,72	8,92	15,963	13,034	2,929	4,89	3,57	0,234
Среднее	24,00	60,50	50,03	10,47	20,085	17,035	3,050	4,89	3,57	0,320
Итого	743,93				622,648	528,088	94,560			9,924

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.07.2026	0,000	0,000	5917,058	564,294
20.08.2026	622,648	528,088	6007,413	574,218

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru