

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 01.11.2025 по 20.11.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36Б

Номер прибора: 1416693

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
01.11.2025 23	24,00	21,02	20,10	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
02.11.2025 23	24,00	20,84	19,82	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
03.11.2025 23	24,00	20,74	19,78	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
04.11.2025 23	24,00	20,80	19,84	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
05.11.2025 23	24,00	20,95	19,99	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
06.11.2025 23	24,00	21,14	20,22	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
07.11.2025 23	24,00	20,98	20,41	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
08.11.2025 23	24,00	21,11	20,57	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
09.11.2025 23	24,00	21,18	20,59	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
10.11.2025 23	24,00	21,27	20,69	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
11.11.2025 23	24,00	21,24	20,61	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
12.11.2025 23	23,95	20,95	20,52	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
13.11.2025 23	24,00	21,35	20,78	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
14.11.2025 23	24,00	21,01	20,43	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
15.11.2025 23	24,00	31,11	24,64	14,45	15,884	15,142	0,742	6,118	5,608	0,241	0,219
16.11.2025 23	24,00	52,41	40,94	11,47	65,946	65,497	0,449	6,118	5,608	0,755	0,751
17.11.2025 23	24,00	52,50	40,69	11,81	63,673	63,328	0,345	6,118	5,608	0,750	0,748
18.11.2025 23	24,00	54,04	41,75	12,29	63,128	62,638	0,490	6,118	5,608	0,775	0,770
19.11.2025 23	24,00	53,94	42,01	11,95	65,692	65,264	0,428	6,118	5,608	0,784	0,780
20.11.2025 23	24,00	54,07	42,12	11,95	63,983	63,503	0,480	6,118	5,608	0,764	0,759
Среднее	24,00	29,63	25,83	3,70	16,915	16,769	0,147	6,118	5,608	0,203	0,201
Итого	479,95				338,305	335,371	2,934			4,069	4,027

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
01.11.2025	-1551,635	660,400
20.11.2025	-1548,701	664,469

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru