

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36Б

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1416693

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
21.10.2025 23	24,00	55,32	42,62	12,70	19,000	16,320	2,680	5,833	5,170	2,680	0,321
22.10.2025 23	24,00	55,86	43,27	12,59	18,600	16,510	2,090	5,680	5,068	2,090	0,296
23.10.2025 23	24,00	56,64	43,41	13,23	18,600	16,500	2,100	5,863	5,190	2,100	0,308
24.10.2025 23	24,00	57,71	44,50	13,21	18,500	16,670	1,830	5,823	5,221	1,830	0,299
25.10.2025 23	24,00	58,60	45,02	13,58	18,500	16,610	1,890	5,925	5,303	1,890	0,309
26.10.2025 23	24,00	58,01	44,70	13,31	18,800	16,540	2,260	5,833	5,190	2,260	0,318
27.10.2025 23	24,00	57,43	44,26	13,17	18,600	16,710	1,890	5,874	5,211	1,890	0,302
28.10.2025 23	24,00	58,47	45,12	13,35	18,500	16,640	1,860	5,884	5,292	1,860	0,304
29.10.2025 23	24,00	58,58	44,86	13,72	18,500	16,660	1,840	5,853	5,190	1,840	0,311
30.10.2025 23	24,00	58,52	44,61	13,91	18,500	16,660	1,840	5,904	5,221	1,840	0,312
31.10.2025 23	24,00	62,20	46,97	15,23	18,500	16,830	1,670	5,904	5,231	1,670	0,332
01.11.2025 23	24,00	60,56	45,73	14,83	18,800	16,630	2,170	5,863	5,211	2,170	0,344
02.11.2025 23	24,00	58,54	43,90	14,64	12,700	11,950	0,750	5,190	4,680	0,750	0,235
03.11.2025 23	24,00	66,01	49,24	16,77	18,700	17,240	1,460	5,976	5,343	1,460	0,358
04.11.2025 23	24,00	65,00	48,70	16,30	18,500	17,050	1,450	5,925	5,333	1,450	0,342
05.11.2025 23	24,00	64,86	48,87	15,99	19,100	17,220	1,880	5,965	5,364	1,880	0,365
06.11.2025 23	24,00	64,28	48,39	15,89	19,000	17,180	1,820	6,098	5,435	1,820	0,357
07.11.2025 23	24,00	58,85	45,11	13,74	18,900	17,230	1,670	5,955	5,333	1,670	0,311
08.11.2025 23	24,00	59,66	45,79	13,87	18,600	17,240	1,360	6,037	5,415	1,360	0,298
09.11.2025 23	24,00	61,45	46,77	14,68	18,800	17,210	1,590	5,945	5,303	1,590	0,326
10.11.2025 23	24,00	61,25	46,76	14,49	18,800	17,350	1,450	5,996	5,486	1,450	0,316
11.11.2025 23	24,00	59,45	45,67	13,78	18,700	17,320	1,380	5,853	5,252	1,380	0,298
12.11.2025 23	23,95	62,83	48,05	14,78	18,700	17,330	1,370	4,915	4,283	1,370	0,318
13.11.2025 23	24,00	59,84	46,13	13,71	18,800	17,310	1,490	6,016	5,486	1,490	0,302
14.11.2025 23	24,00	52,68	40,85	11,83	17,000	15,190	1,810	5,598	5,048	1,810	0,250
15.11.2025 23	24,00	48,17	37,34	10,83	16,800	14,300	2,500	5,445	4,844	2,500	0,248
16.11.2025 23	24,00	47,77	36,98	10,79	16,400	14,170	2,230	5,343	4,762	2,230	0,233
17.11.2025 23	24,00	47,77	37,52	10,25	17,200	14,630	2,570	5,506	4,813	2,570	0,244
18.11.2025 23	24,00	49,11	38,62	10,49	17,000	14,880	2,120	5,506	4,833	2,120	0,235
19.11.2025 23	24,00	49,00	38,82	10,18	17,000	14,870	2,130	5,435	4,844	2,130	0,231
20.11.2025 23	24,00	49,42	39,18	10,24	17,200	14,920	2,280	5,568	4,874	2,280	0,238
Среднее	24,00	57,54	44,12	13,42	18,106	16,254	1,853	5,758	5,136	1,853	0,299
Итого	743,95				561,300	503,870	57,430			57,430	9,262

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
21.10.2025	3253,180	387,767
20.11.2025	3306,585	397,029

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru