

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36Б

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1416693

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
21.02.2026 23	24,00	54,37	44,42	9,95	22,300	20,650	1,650	0,644	0,579	1,650	0,270
22.02.2026 23	24,00	52,31	42,81	9,50	21,900	20,340	1,560	0,636	0,570	1,560	0,253
23.02.2026 23	24,00	51,96	42,37	9,59	22,100	20,240	1,860	0,648	0,573	1,860	0,265
24.02.2026 23	24,00	52,40	42,75	9,65	22,300	20,290	2,010	0,635	0,569	2,010	0,274
25.02.2026 23	24,00	51,88	42,29	9,59	22,200	20,340	1,860	0,648	0,579	1,860	0,266
26.02.2026 23	24,00	52,07	42,38	9,69	22,600	20,250	2,350	0,650	0,575	2,350	0,288
27.02.2026 23	24,00	55,54	44,59	10,95	22,200	20,330	1,870	0,648	0,571	1,870	0,299
28.02.2026 23	24,00	53,92	43,62	10,30	22,100	20,300	1,800	0,636	0,572	1,800	0,279
01.03.2026 23	24,00	54,45	43,92	10,53	22,400	19,980	2,420	0,625	0,557	2,420	0,306
02.03.2026 23	24,00	51,70	42,07	9,63	22,200	20,300	1,900	0,642	0,562	1,900	0,269
03.03.2026 23	24,00	52,16	42,44	9,72	22,100	20,540	1,560	0,652	0,568	1,560	0,259
04.03.2026 23	24,00	54,08	43,68	10,40	22,400	20,380	2,020	0,638	0,562	2,020	0,293
05.03.2026 23	24,00	51,48	41,99	9,49	18,700	17,223	1,477	0,594	0,531	1,477	0,243
06.03.2026 23	24,00	52,14	42,02	10,12	22,500	20,120	2,380	0,636	0,565	2,380	0,299
07.03.2026 23	24,00	53,79	43,27	10,52	22,300	20,060	2,240	0,635	0,568	2,240	0,301
08.03.2026 23	24,00	55,89	44,58	11,31	22,100	20,320	1,780	0,632	0,567	1,780	0,302
09.03.2026 23	24,00	56,60	45,33	11,27	22,400	19,910	2,490	0,631	0,566	2,490	0,326
10.03.2026 23	24,00	53,13	42,68	10,45	21,700	19,930	1,770	0,637	0,559	1,770	0,277
11.03.2026 23	24,00	52,65	42,38	10,27	21,600	19,640	1,960	0,624	0,553	1,960	0,277
12.03.2026 23	24,00	52,57	42,51	10,06	21,700	19,700	2,000	0,622	0,552	2,000	0,276
13.03.2026 23	24,00	48,78	39,30	9,48	21,900	19,630	2,270	0,628	0,547	2,270	0,269
14.03.2026 23	24,00	52,44	42,49	9,95	21,300	19,650	1,650	0,626	0,553	1,650	0,259
15.03.2026 23	24,00	50,45	41,24	9,21	21,600	19,220	2,380	0,612	0,542	2,380	0,266
16.03.2026 23	24,00	50,38	41,29	9,09	21,600	19,690	1,910	0,607	0,547	1,910	0,251
17.03.2026 23	24,00	49,41	40,70	8,71	21,900	19,450	2,450	0,620	0,554	2,450	0,260
18.03.2026 23	24,00	45,98	38,77	7,21	19,700	17,843	1,857	0,595	0,538	1,857	0,211
19.03.2026 23	24,00	48,52	40,06	8,46	22,400	19,760	2,640	0,629	0,555	2,640	0,264
20.03.2026 23	24,00	48,68	40,52	8,16	22,500	19,990	2,510	0,624	0,561	2,510	0,255
Среднее	24,00	52,13	42,37	9,76	21,882	19,860	2,022	0,631	0,561	2,022	0,273
Итого	672,00				612,700	556,075	56,625			56,625	7,657

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
21.02.2026	3489,667	422,175
20.03.2026	3543,209	429,831

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru