

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.05.2026 по 20.06.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36Б

Тип прибора: ТСРВ-026М
Номер прибора: 1416693

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.05.2026 23	24,00	56,36	43,68	12,68	17,200	15,890	1,310	6,01	5,37	0,255
22.05.2026 23	24,00	60,43	44,05	16,38	15,300	13,440	1,860	5,50	4,93	0,305
23.05.2026 23	24,00	60,78	44,30	16,48	14,900	13,330	1,570	5,42	4,88	0,291
24.05.2026 23	24,00	56,95	41,80	15,15	13,800	12,560	1,240	5,35	4,76	0,242
25.05.2026 23	24,00	51,70	38,64	13,06	15,100	12,840	2,260	5,40	4,78	0,256
26.05.2026 23	24,00	60,52	44,10	16,42	14,700	13,160	1,540	5,55	4,83	0,285
27.05.2026 23	24,00	60,56	44,02	16,54	14,500	13,060	1,440	5,47	4,85	0,280
28.05.2026 23	24,00	60,62	44,25	16,37	15,000	13,180	1,820	5,51	4,82	0,299
29.05.2026 23	24,00	60,45	44,35	16,10	15,100	13,500	1,600	5,42	4,79	0,289
30.05.2026 23	24,00	59,82	43,69	16,13	14,900	13,410	1,490	5,56	4,87	0,282
31.05.2026 23	24,00	57,50	41,93	15,57	14,600	12,920	1,680	5,28	4,79	0,274
01.06.2026 23	24,00	48,74	37,86	10,88	6,000	6,315	-0,315	4,33	3,93	0,055
02.06.2026 23	24,00	20,31	19,79	0,52	0,000	0,000	0,000	2,66	2,35	0,000
03.06.2026 23	24,00	19,53	18,98	0,55	0,000	0,000	0,000	2,75	2,57	0,000
04.06.2026 23	24,00	19,22	18,86	0,36	0,000	0,000	0,000	2,86	2,67	0,000
05.06.2026 23	24,00	19,01	18,72	0,29	0,000	0,000	0,000	2,85	2,46	0,000
06.06.2026 23	24,00	19,17	19,36	-0,19	0,000	0,022	-0,022	2,98	2,62	-0,000
07.06.2026 23	24,00	19,32	20,17	-0,85	0,000	0,068	-0,068	3,09	2,79	-0,001
08.06.2026 23	24,00	19,94	19,78	0,16	0,000	0,312	-0,312	2,63	2,50	-0,003
09.06.2026 23	24,00	20,02	19,66	0,36	0,000	0,135	-0,135	3,06	2,61	-0,001
10.06.2026 23	24,00	41,11	32,89	8,22	15,000	12,732	2,268	5,24	4,78	0,173
11.06.2026 23	24,00	60,66	46,25	14,41	17,200	16,210	0,990	5,83	5,52	0,275
12.06.2026 23	24,00	62,41	47,71	14,70	17,300	15,940	1,360	5,85	5,32	0,296
13.06.2026 23	24,00	61,75	47,52	14,23	17,300	16,130	1,170	5,90	5,41	0,281
14.06.2026 23	24,00	58,86	45,43	13,43	17,700	15,760	1,940	5,80	5,21	0,298
15.06.2026 23	24,00	59,13	46,11	13,02	17,300	16,020	1,280	5,86	5,35	0,263
16.06.2026 23	24,00	60,25	46,57	13,68	17,200	15,890	1,310	5,81	5,21	0,275
17.06.2026 23	24,00	60,08	46,40	13,68	17,200	15,900	1,300	5,86	5,34	0,274
18.06.2026 23	24,00	59,73	46,60	13,13	16,900	15,730	1,170	5,83	5,18	0,257
19.06.2026 23	24,00	60,67	47,12	13,55	16,900	15,900	1,000	5,85	5,27	0,258
20.06.2026 23	24,00	59,69	46,54	13,15	17,000	15,720	1,280	5,94	5,39	0,262
Среднее	24,00	48,24	37,65	10,59	11,552	10,519	1,033	4,89	4,39	0,194
Итого	744,00				358,100	326,075	32,025			6,020

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.05.2026	0,000	0,000	3684,988	445,595
20.06.2026	358,100	326,075	3714,347	451,615

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru