

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.06.2026 по 20.07.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-026М

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36Б

Номер прибора: 1416693

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P1, МПа	P2, МПа	
21.06.2026 23	24,00	60,56	46,99	13,57	17,200	15,670	1,530	0,57	0,52	0,281
22.06.2026 23	24,00	60,84	47,20	13,64	16,900	15,980	0,920	0,58	0,52	0,256
23.06.2026 23	24,00	60,62	47,00	13,62	17,300	15,880	1,420	0,58	0,52	0,279
24.06.2026 23	24,00	61,32	47,45	13,87	17,200	15,770	1,430	0,57	0,51	0,283
25.06.2026 23	24,00	60,97	47,40	13,57	17,100	15,910	1,190	0,57	0,52	0,268
26.06.2026 23	24,00	60,46	47,23	13,23	16,900	15,930	0,970	0,57	0,53	0,251
27.06.2026 23	24,00	60,08	46,87	13,21	17,200	15,980	1,220	0,58	0,54	0,264
28.06.2026 23	24,00	59,34	46,28	13,06	17,300	15,660	1,640	0,58	0,52	0,277
29.06.2026 23	24,00	60,61	47,13	13,48	16,900	16,070	0,830	0,58	0,53	0,250
30.06.2026 23	24,00	60,15	47,16	12,99	17,800	16,310	1,490	0,58	0,53	0,278
01.07.2026 23	24,00	62,02	48,45	13,57	17,600	16,690	0,910	0,58	0,53	0,265
02.07.2026 23	24,00	60,75	48,21	12,54	17,700	16,600	1,100	0,58	0,54	0,256
03.07.2026 23	24,00	61,39	48,56	12,83	18,200	16,720	1,480	0,57	0,54	0,281
04.07.2026 23	24,00	60,87	48,11	12,76	17,600	16,780	0,820	0,60	0,54	0,247
05.07.2026 23	24,00	59,88	47,43	12,45	18,000	16,510	1,490	0,58	0,53	0,271
06.07.2026 23	24,00	59,48	47,00	12,48	18,000	16,560	1,440	0,58	0,53	0,270
07.07.2026 23	24,00	61,07	48,07	13,00	17,700	16,810	0,890	0,57	0,52	0,255
08.07.2026 23	24,00	58,69	46,24	12,45	14,200	13,873	0,327	0,52	0,48	0,183
09.07.2026 23	24,00	60,95	48,16	12,79	18,000	16,950	1,050	0,57	0,51	0,262
10.07.2026 23	24,00	60,58	47,97	12,61	17,900	17,050	0,850	0,57	0,52	0,250
11.07.2026 23	24,00	62,05	48,86	13,19	17,900	16,990	0,910	0,57	0,51	0,262
12.07.2026 23	24,00	62,00	48,79	13,21	18,100	16,880	1,220	0,57	0,50	0,277
13.07.2026 23	24,00	61,45	48,43	13,02	18,000	17,070	0,930	0,57	0,52	0,261
14.07.2026 23	24,00	61,24	48,70	12,54	18,400	16,960	1,440	0,57	0,52	0,278
15.07.2026 23	24,00	61,69	48,93	12,76	18,200	17,030	1,170	0,56	0,50	0,269
16.07.2026 23	24,00	61,26	48,57	12,69	18,300	16,990	1,310	0,57	0,52	0,274
17.07.2026 23	24,00	61,33	48,57	12,76	18,000	17,030	0,970	0,57	0,52	0,258
18.07.2026 23	24,00	61,60	48,66	12,94	17,800	17,080	0,720	0,57	0,53	0,249
19.07.2026 23	24,00	61,15	48,40	12,75	17,900	16,980	0,920	0,56	0,50	0,255
20.07.2026 23	24,00	61,76	48,77	12,99	18,300	17,130	1,170	0,57	0,51	0,274
Среднее	24,00	60,87	47,85	13,02	17,587	16,461	1,125	0,57	0,52	0,263
Итого	720,00				527,600	493,843	33,757			7,886

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.06.2026	0,000	0,000	3714,347	451,615
20.07.2026	527,600	493,842	3744,461	459,501

Отчет подготовил: инженер-программист

Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru