

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36 блок 2

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1205361

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.10.2025 23	24,00	55,01	43,59	11,42	21,254	17,473	3,781	6,863	7,036	3,781	0,361
22.10.2025 23	24,00	55,74	44,09	11,65	21,214	17,561	3,652	6,720	6,883	3,652	0,361
23.10.2025 23	24,00	56,25	44,45	11,80	21,093	17,528	3,566	6,893	7,067	3,566	0,362
24.10.2025 23	24,00	57,47	45,46	12,01	21,351	17,590	3,761	6,812	6,985	3,761	0,380
25.10.2025 23	24,00	58,16	46,03	12,13	21,035	17,590	3,445	6,924	7,097	3,445	0,369
26.10.2025 23	24,00	57,64	45,69	11,95	20,967	17,620	3,347	6,822	6,995	3,347	0,360
27.10.2025 23	24,00	57,15	45,34	11,81	21,246	17,703	3,543	6,883	7,046	3,543	0,367
28.10.2025 23	24,00	58,10	46,01	12,09	20,916	17,677	3,239	6,924	7,107	3,239	0,359
29.10.2025 23	24,00	58,61	46,27	12,34	20,620	17,720	2,900	6,873	7,046	2,900	0,350
30.10.2025 23	24,00	57,96	45,65	12,31	20,750	17,670	3,080	6,903	7,077	3,080	0,355
31.10.2025 23	23,72	61,74	48,07	13,67	20,886	17,375	3,511	6,873	7,046	3,511	0,407
01.11.2025 23	24,00	60,42	47,16	13,26	21,168	17,625	3,543	6,893	7,067	3,543	0,401
02.11.2025 23	24,00	56,28	44,63	11,65	14,907	11,939	2,968	6,261	6,445	2,968	0,344
03.11.2025 23	24,00	65,77	50,64	15,13	21,635	18,063	3,571	6,995	7,169	3,571	0,459
04.11.2025 23	24,00	64,79	49,95	14,84	21,717	17,868	3,849	6,985	7,148	3,849	0,459
05.11.2025 23	24,00	64,35	49,85	14,50	21,194	18,181	3,013	6,985	7,158	3,013	0,413
06.11.2025 23	24,00	63,88	49,63	14,25	21,336	18,109	3,227	7,067	7,240	3,227	0,415
07.11.2025 23	24,00	58,72	46,36	12,36	21,601	18,075	3,526	7,005	7,179	3,526	0,384
08.11.2025 23	24,00	59,53	46,86	12,67	21,601	17,842	3,759	7,056	7,230	3,759	0,402
09.11.2025 23	24,00	61,25	47,96	13,29	21,819	17,996	3,823	6,975	7,138	3,823	0,427
10.11.2025 23	24,00	60,80	47,78	13,02	21,247	18,181	3,066	7,087	7,260	3,066	0,383
11.11.2025 23	22,13	59,07	46,57	12,50	19,098	16,717	2,381	7,036	7,209	2,381	0,314
12.11.2025 23	17,67	63,06	49,07	13,99	16,004	13,000	3,004	6,781	6,965	3,004	0,332
13.11.2025 23	24,00	59,35	46,91	12,44	21,085	18,128	2,956	7,107	7,281	2,956	0,361
14.11.2025 23	24,00	52,31	41,69	10,62	20,296	16,091	4,205	6,608	6,771	4,205	0,344
15.11.2025 23	24,00	47,98	38,57	9,41	19,286	15,557	3,730	6,434	6,618	3,730	0,286
16.11.2025 23	23,73	47,61	38,14	9,47	19,798	14,812	4,987	6,373	6,547	4,987	0,327
17.11.2025 23	24,00	47,78	38,63	9,15	19,647	15,753	3,894	6,465	6,649	3,894	0,288
18.11.2025 23	24,00	48,83	39,46	9,37	19,535	15,899	3,636	6,496	6,669	3,636	0,286
19.11.2025 23	24,00	48,85	39,48	9,37	19,724	15,922	3,802	6,485	6,659	3,802	0,293
20.11.2025 23	24,00	49,09	39,77	9,32	19,629	16,034	3,596	6,536	6,710	3,596	0,285
Среднее	23,72	57,21	45,15	12,06	20,125	16,779	3,495	6,810	6,984	3,495	0,362
Итого	735,25				633,657	525,298	108,359			108,359	11,236

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.10.2025	5598,742	482,740
20.11.2025	5702,444	493,975

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru