

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36 блок 2

Номер прибора: 1205361

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.02.2026 23	24,00	54,04	45,25	8,79	24,884	20,411	4,473	0,748	0,758	4,473	0,361
22.02.2026 23	24,00	52,08	43,31	8,77	26,340	21,170	5,170	0,743	0,754	5,170	0,394
23.02.2026 23	24,00	51,66	42,90	8,76	25,824	21,175	4,648	0,745	0,756	4,648	0,370
24.02.2026 23	24,00	52,05	43,23	8,82	25,511	21,413	4,098	0,744	0,754	4,098	0,353
25.02.2026 23	24,00	51,58	42,81	8,77	25,248	21,459	3,789	0,750	0,760	3,789	0,338
26.02.2026 23	24,00	51,93	43,03	8,90	25,441	21,439	4,002	0,753	0,763	4,002	0,351
27.02.2026 23	24,00	55,34	45,29	10,05	25,468	21,375	4,093	0,746	0,756	4,093	0,390
28.02.2026 23	24,00	53,73	44,15	9,58	25,595	21,287	4,308	0,745	0,755	4,308	0,381
01.03.2026 23	24,00	54,11	44,37	9,74	26,012	20,919	5,093	0,730	0,741	5,093	0,410
02.03.2026 23	24,00	51,56	42,73	8,83	25,551	21,233	4,318	0,745	0,755	4,318	0,359
03.03.2026 23	24,00	51,84	42,91	8,93	24,920	21,464	3,456	0,750	0,760	3,456	0,329
04.03.2026 23	24,00	54,11	44,41	9,70	25,698	21,352	4,346	0,739	0,750	4,346	0,388
05.03.2026 23	24,00	49,81	42,42	7,39	21,408	17,540	3,868	0,701	0,713	3,868	0,327
06.03.2026 23	24,00	52,13	42,78	9,35	25,264	21,164	4,100	0,741	0,752	4,100	0,364
07.03.2026 23	24,00	53,92	44,07	9,85	25,524	21,029	4,495	0,738	0,749	4,495	0,393
08.03.2026 23	24,00	55,86	45,55	10,31	25,524	21,238	4,286	0,739	0,751	4,286	0,401
09.03.2026 23	24,00	56,18	45,78	10,40	26,577	20,862	5,715	0,731	0,742	5,715	0,454
10.03.2026 23	24,00	52,72	43,36	9,36	24,787	20,911	3,877	0,736	0,747	3,877	0,353
11.03.2026 23	24,00	52,08	42,93	9,15	24,569	20,690	3,879	0,725	0,738	3,879	0,342
12.03.2026 23	24,00	52,34	43,20	9,14	24,636	20,760	3,876	0,728	0,741	3,876	0,345
13.03.2026 23	24,00	47,77	40,01	7,76	24,609	20,674	3,935	0,720	0,733	3,935	0,298
14.03.2026 23	24,00	52,18	43,10	9,08	25,287	20,450	4,838	0,725	0,738	4,838	0,378
15.03.2026 23	24,00	50,15	41,79	8,36	25,803	20,156	5,647	0,710	0,722	5,647	0,386
16.03.2026 23	24,00	50,16	41,98	8,18	24,842	20,677	4,165	0,717	0,730	4,165	0,330
17.03.2026 23	24,00	48,96	41,21	7,75	24,762	20,633	4,129	0,722	0,734	4,129	0,313
18.03.2026 23	24,00	45,78	39,55	6,23	22,050	18,399	3,651	0,702	0,715	3,651	0,273
19.03.2026 23	24,00	48,30	40,79	7,51	25,102	20,788	4,314	0,730	0,742	4,314	0,314
20.03.2026 23	24,00	48,72	41,22	7,50	25,453	20,960	4,493	0,728	0,740	4,493	0,324
Среднее	24,00	51,82	43,00	8,82	24,778	20,590	4,324	0,733	0,745	4,324	0,358
Итого	672,00				702,687	581,627	121,060			121,060	10,020

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.02.2026	6073,150	526,364
20.03.2026	6190,413	536,384

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru