

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36 блок 2

Номер прибора: 1205361

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	56,00	41,89	14,11	46,022	45,223	0,799	0,764	0,695	0,649	0,638
22.03.2026 23	24,00	56,27	41,91	14,36	45,819	45,421	0,398	0,758	0,690	0,657	0,652
23.03.2026 23	24,00	57,16	42,87	14,29	47,570	46,988	0,582	0,741	0,668	0,681	0,674
24.03.2026 23	24,00	57,21	42,29	14,92	48,456	47,297	1,159	0,719	0,646	0,722	0,706
25.03.2026 23	24,00	57,82	42,43	15,39	48,244	46,501	1,743	0,703	0,630	0,742	0,716
26.03.2026 23	24,00	57,06	41,91	15,15	47,373	46,213	1,160	0,714	0,643	0,722	0,705
27.03.2026 23	24,00	57,09	41,87	15,22	47,178	46,214	0,964	0,699	0,629	0,718	0,704
28.03.2026 23	24,00	56,57	41,56	15,01	47,190	45,823	1,368	0,699	0,629	0,707	0,687
29.03.2026 23	24,00	57,51	42,23	15,28	47,463	46,009	1,454	0,696	0,625	0,725	0,703
30.03.2026 23	24,00	57,62	42,41	15,21	47,559	46,699	0,860	0,705	0,634	0,723	0,711
31.03.2026 23	24,00	57,16	42,04	15,12	47,372	46,210	1,162	0,686	0,616	0,716	0,699
01.04.2026 23	24,00	53,69	41,12	12,57	42,068	40,964	1,104	0,733	0,672	0,631	0,615
02.04.2026 23	24,00	57,68	42,73	14,95	48,643	46,893	1,749	0,787	0,714	0,726	0,701
03.04.2026 23	24,00	57,95	43,27	14,68	48,833	47,477	1,355	0,778	0,705	0,716	0,696
04.04.2026 23	24,00	57,46	42,45	15,01	48,549	46,799	1,750	0,778	0,706	0,728	0,702
05.04.2026 23	24,00	57,25	42,55	14,70	48,653	47,293	1,360	0,762	0,689	0,715	0,695
06.04.2026 23	24,00	57,88	42,60	15,28	48,736	47,193	1,543	0,775	0,703	0,744	0,722
07.04.2026 23	24,00	54,13	40,63	13,50	48,630	47,528	1,102	0,794	0,721	0,656	0,641
08.04.2026 23	24,00	57,11	41,55	15,56	48,360	46,816	1,544	0,787	0,715	0,752	0,728
09.04.2026 23	24,00	58,42	42,07	16,35	48,426	46,509	1,917	0,777	0,706	0,791	0,761
10.04.2026 23	24,00	56,81	41,60	15,21	50,042	48,203	1,839	0,821	0,744	0,760	0,733
11.04.2026 23	24,00	56,74	41,15	15,59	47,683	46,032	1,650	0,890	0,820	0,743	0,718
12.04.2026 23	24,00	59,22	42,63	16,59	47,819	46,005	1,814	0,893	0,823	0,792	0,763
13.04.2026 23	24,00	56,92	41,91	15,01	50,040	48,197	1,843	0,772	0,695	0,750	0,722
14.04.2026 23	24,00	57,09	41,98	15,11	50,723	48,987	1,736	0,668	0,589	0,766	0,740
15.04.2026 23	24,00	56,79	41,90	14,89	51,128	49,389	1,739	0,805	0,725	0,761	0,736
16.04.2026 23	24,00	57,30	42,47	14,83	52,003	50,371	1,632	0,895	0,812	0,771	0,747
17.04.2026 23	24,00	36,32	32,02	4,30	20,483	19,928	0,555	0,600	0,570	0,304	0,297
18.04.2026 23	24,00	18,05	19,38	-1,33	0,000	0,000	0,000	0,371	0,376	0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	16,97	17,45	-0,48	0,000	0,000	0,000	0,371	0,376	0,000	0,000
Среднее	24,00	53,71	40,16	13,55	44,035	42,773	1,263	0,731	0,666	0,662	0,644
Итого	720,00				1321,063	1283,182	37,881			19,868	19,314

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Мтс, т
21.03.2026	715,198	-594,541
20.04.2026	735,066	-556,660

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru