

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36 блок 2

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1205361

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.03.2026 23	24,00	48,16	40,80	7,36	25,445	20,761	4,684	7,475	7,597	4,684	0,324
22.03.2026 23	24,00	48,20	40,79	7,41	25,898	20,571	5,327	7,332	7,454	5,327	0,348
23.03.2026 23	24,00	48,21	41,27	6,94	23,357	20,215	3,142	6,557	6,730	3,142	0,282
24.03.2026 23	24,00	53,02	42,89	10,13	21,999	18,459	3,539	6,220	6,343	3,539	0,320
25.03.2026 23	24,00	52,82	41,04	11,78	18,035	14,049	3,987	6,118	6,312	3,987	0,330
26.03.2026 23	24,00	52,25	40,60	11,65	18,308	14,046	4,262	6,190	6,383	4,262	0,337
27.03.2026 23	24,00	52,22	40,47	11,75	18,111	13,814	4,297	6,078	6,271	4,297	0,336
28.03.2026 23	24,00	51,72	40,08	11,64	18,324	13,567	4,756	6,078	6,281	4,756	0,349
29.03.2026 23	24,00	52,64	40,62	12,02	18,370	13,498	4,872	6,037	6,230	4,872	0,361
30.03.2026 23	24,00	52,70	40,93	11,77	17,757	13,963	3,793	6,149	6,343	3,793	0,319
31.03.2026 23	24,00	49,17	39,60	9,57	15,058	12,003	3,055	5,996	6,200	3,055	0,263
01.04.2026 23	24,00	48,91	39,26	9,65	19,307	15,400	3,907	6,230	6,424	3,907	0,299
02.04.2026 23	24,00	52,67	42,34	10,33	20,471	16,785	3,686	6,587	6,771	3,686	0,324
03.04.2026 23	24,00	53,07	42,56	10,51	20,088	16,365	3,723	6,567	6,751	3,723	0,325
04.04.2026 23	24,00	52,44	41,89	10,55	19,814	16,258	3,556	6,557	6,740	3,556	0,314
05.04.2026 23	24,00	52,23	41,60	10,63	21,214	15,711	5,503	6,394	6,567	5,503	0,391
06.04.2026 23	24,00	52,73	42,10	10,63	20,072	16,326	3,745	6,547	6,730	3,745	0,327
07.04.2026 23	24,00	49,90	40,48	9,42	20,545	16,593	3,952	6,649	6,832	3,952	0,306
08.04.2026 23	24,00	51,20	40,86	10,34	20,590	16,759	3,831	6,577	6,751	3,831	0,326
09.04.2026 23	24,00	51,58	40,95	10,63	21,038	16,134	4,904	6,445	6,618	4,904	0,364
10.04.2026 23	24,00	42,51	35,32	7,19	16,629	12,773	3,856	5,557	5,751	3,856	0,270
11.04.2026 23	24,00	51,95	42,66	9,29	24,145	19,631	4,514	7,128	7,271	4,514	0,365
12.04.2026 23	24,00	54,79	44,64	10,15	23,430	19,614	3,816	7,250	7,393	3,816	0,360
13.04.2026 23	24,00	49,91	40,19	9,72	26,600	14,803	11,797	6,465	6,628	11,797	0,606
14.04.2026 23	24,00	51,45	40,73	10,72	19,275	15,724	3,551	6,404	6,577	3,551	0,309
15.04.2026 23	24,00	52,46	42,04	10,42	20,608	17,145	3,463	6,638	6,822	3,463	0,318
16.04.2026 23	24,00	53,17	43,71	9,46	23,293	19,816	3,477	7,230	7,373	3,477	0,330
17.04.2026 23	24,00	57,40	42,71	14,69	17,177	13,856	3,321	5,955	6,118	3,321	0,343
18.04.2026 23	24,00	57,28	41,10	16,18	14,717	11,470	3,246	5,700	5,904	3,246	0,338
19.04.2026 23	24,00	54,95	39,74	15,21	15,719	11,260	4,459	5,629	5,833	4,459	0,372
20.04.2026 23	24,00	54,30	39,61	14,69	13,571	10,180	3,391	5,578	5,772	3,391	0,298
Среднее	24,00	51,81	41,08	10,72	19,712	15,599	4,239	6,397	6,573	4,239	0,337
Итого	744,00				618,964	487,552	131,412			131,412	10,452

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.03.2026	6190,413	536,384
20.04.2026	6317,920	546,836

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru