

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.04.2026 по 20.05.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-024М

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36 блок 2

Номер прибора: 1205361

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.04.2026 23	24,00	60,35	41,42	18,93	14,813	11,233	3,580	5,45	5,64	0,383
22.04.2026 23	24,00	60,09	41,90	18,19	15,418	11,780	3,638	5,39	5,58	0,386
23.04.2026 23	24,00	60,27	42,11	18,16	15,366	11,875	3,491	5,44	5,62	0,381
24.04.2026 23	24,00	57,39	40,25	17,14	15,389	11,779	3,610	5,60	5,78	0,364
25.04.2026 23	24,00	55,08	38,20	16,88	15,784	11,080	4,705	5,65	5,85	0,391
26.04.2026 23	24,00	55,92	38,78	17,14	16,007	11,083	4,924	5,53	5,72	0,407
27.04.2026 23	24,00	55,59	39,35	16,24	16,634	11,047	5,586	5,61	5,81	0,425
28.04.2026 23	24,00	55,37	38,73	16,64	14,896	11,303	3,593	5,76	5,98	0,343
29.04.2026 23	24,00	50,36	36,47	13,89	12,757	9,433	3,323	5,25	5,58	0,260
30.04.2026 23	24,00	56,53	42,83	13,70	19,367	15,384	3,984	6,56	6,77	0,387
01.05.2026 23	24,00	56,97	43,89	13,08	21,093	17,140	3,953	6,85	7,04	0,400
02.05.2026 23	24,00	56,08	43,25	12,83	20,926	17,128	3,797	7,04	7,23	0,385
03.05.2026 23	24,00	56,07	43,00	13,07	21,583	16,780	4,804	6,87	7,05	0,430
04.05.2026 23	24,00	56,05	43,23	12,82	21,468	17,031	4,437	7,02	7,21	0,413
05.05.2026 23	24,00	56,20	43,59	12,61	21,062	17,144	3,917	6,99	7,18	0,388
06.05.2026 23	24,00	56,02	43,52	12,50	21,260	17,140	4,120	6,99	7,17	0,394
07.05.2026 23	22,40	56,16	43,56	12,60	19,895	15,995	3,900	6,89	7,08	0,372
08.05.2026 23	23,87	57,54	44,78	12,76	18,441	14,943	3,498	6,87	7,07	0,356
09.05.2026 23	24,00	56,62	45,02	11,60	23,103	19,016	4,087	7,47	7,63	0,401
10.05.2026 23	24,00	56,78	45,25	11,53	22,696	19,135	3,560	7,39	7,55	0,377
11.05.2026 23	24,00	56,72	45,27	11,45	22,732	18,848	3,883	7,28	7,44	0,387
12.05.2026 23	24,00	57,13	45,70	11,43	22,924	19,169	3,755	7,44	7,60	0,386
13.05.2026 23	24,00	51,82	42,22	9,60	22,948	19,053	3,895	7,33	7,48	0,338
14.05.2026 23	24,00	56,82	45,57	11,25	22,366	18,795	3,571	7,37	7,53	0,369
15.05.2026 23	24,00	56,77	45,58	11,19	22,081	18,911	3,170	7,39	7,55	0,351
16.05.2026 23	24,00	55,86	44,64	11,22	22,731	18,927	3,804	7,37	7,54	0,377
17.05.2026 23	23,75	56,45	44,90	11,55	22,725	18,390	4,335	7,28	7,43	0,404
18.05.2026 23	23,80	56,66	45,30	11,36	21,814	18,634	3,181	7,37	7,53	0,351
19.05.2026 23	24,00	55,84	43,82	12,02	19,720	16,458	3,262	7,05	7,22	0,339
20.05.2026 23	24,00	60,21	46,80	13,41	20,226	17,057	3,168	6,94	7,13	0,377
Среднее	23,93	56,52	42,96	13,56	19,607	15,723	3,884	6,65	6,83	0,377
Итого	717,82				588,225	471,692	116,533			11,322

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.04.2026	0,000	0,000	6317,920	546,836
20.05.2026	588,225	471,692	6429,867	558,158

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru