

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.05.2026 по 20.06.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-024М

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36 блок 2

Номер прибора: 1205361

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.05.2026 23	24,00	55,35	44,46	10,89	20,452	16,942	3,510	7,01	7,18	0,335
22.05.2026 23	24,00	59,98	45,31	14,67	18,095	14,812	3,282	6,52	6,72	0,371
23.05.2026 23	23,77	60,31	45,50	14,81	18,193	14,069	4,124	6,44	6,66	0,405
24.05.2026 23	24,00	56,65	43,01	13,64	17,454	13,404	4,050	6,33	6,54	0,363
25.05.2026 23	23,98	51,45	39,36	12,09	18,287	14,174	4,113	6,39	6,60	0,335
26.05.2026 23	24,00	60,11	45,27	14,84	17,732	14,461	3,270	6,49	6,70	0,368
27.05.2026 23	24,00	60,06	45,19	14,87	18,149	14,257	3,892	6,40	6,61	0,396
28.05.2026 23	24,00	60,09	45,58	14,51	18,115	14,500	3,615	6,45	6,67	0,381
29.05.2026 23	24,00	59,88	45,61	14,27	18,208	14,737	3,471	6,39	6,60	0,373
30.05.2026 23	24,00	59,38	44,82	14,56	18,574	14,543	4,031	6,48	6,68	0,400
31.05.2026 23	24,00	56,86	43,02	13,84	18,250	14,106	4,143	6,30	6,50	0,380
01.06.2026 23	24,00	46,98	39,26	7,72	7,957	6,062	1,895	5,30	5,53	0,115
02.06.2026 23	24,00	21,01	19,81	1,20	0,163	0,000	0,163	3,71	3,98	0,002
03.06.2026 23	24,00	21,05	19,44	1,61	0,217	0,000	0,217	3,75	4,03	0,002
04.06.2026 23	24,00	19,98	19,36	0,62	0,169	0,000	0,169	3,83	4,11	0,002
05.06.2026 23	24,00	19,64	19,47	0,17	0,217	0,000	0,217	3,89	4,15	0,002
06.06.2026 23	24,00	19,54	19,83	-0,29	0,326	0,000	0,326	3,96	4,22	0,003
07.06.2026 23	24,00	20,05	20,36	-0,31	0,433	0,000	0,433	4,09	4,34	0,004
08.06.2026 23	24,00	20,40	20,19	0,21	0,549	0,000	0,549	3,64	3,91	0,006
09.06.2026 23	24,00	20,43	20,35	0,08	0,380	0,000	0,380	4,04	4,29	0,004
10.06.2026 23	24,00	41,79	34,37	7,42	17,628	13,516	4,113	6,31	6,50	0,228
11.06.2026 23	24,00	60,50	47,39	13,11	20,247	17,153	3,095	6,86	7,06	0,370
12.06.2026 23	24,00	61,77	48,50	13,27	20,609	16,925	3,683	6,84	7,04	0,403
13.06.2026 23	24,00	61,20	48,36	12,84	20,414	17,110	3,304	6,93	7,13	0,378
14.06.2026 23	24,00	58,53	46,36	12,17	20,335	16,917	3,418	6,77	6,95	0,362
15.06.2026 23	24,00	58,98	47,05	11,93	20,644	17,024	3,619	6,92	7,12	0,370
16.06.2026 23	24,00	59,93	47,51	12,42	19,934	16,931	3,003	6,88	7,08	0,350
17.06.2026 23	24,00	60,02	47,60	12,42	20,264	16,907	3,358	6,90	7,10	0,368
18.06.2026 23	24,00	59,34	47,36	11,98	20,151	16,683	3,467	6,84	7,04	0,361
19.06.2026 23	24,00	60,35	48,15	12,20	20,046	16,906	3,140	6,86	7,06	0,354
20.06.2026 23	24,00	59,13	47,30	11,83	19,812	16,781	3,031	6,95	7,16	0,338
Среднее	23,99	48,09	38,55	9,54	13,936	11,256	2,680	5,89	6,10	0,262
Итого	743,75				432,004	348,922	83,081			8,131

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.05.2026	0,000	0,000	6429,867	558,158
20.06.2026	432,004	348,922	6509,589	566,290

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru