

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.08.2026 по 20.09.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-024М

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36 блок 2

Номер прибора: 1205361

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.08.2026 23	24,00	54,75	43,75	11,00	15,849	12,684	3,165	6,11	6,32	0,275
22.08.2026 23	24,00	53,93	43,70	10,23	17,865	13,674	4,191	6,37	6,58	0,317
23.08.2026 23	24,00	53,39	43,73	9,66	17,836	14,042	3,794	6,32	6,52	0,294
24.08.2026 23	24,00	52,43	43,59	8,84	18,232	14,628	3,603	6,44	6,64	0,277
25.08.2026 23	24,00	53,37	44,04	9,33	18,090	14,806	3,283	6,61	6,80	0,275
26.08.2026 23	24,00	55,99	44,64	11,35	15,784	12,440	3,344	6,04	6,24	0,288
27.08.2026 23	24,00	55,07	44,14	10,93	16,277	12,838	3,439	6,09	6,29	0,289
28.08.2026 23	24,00	55,07	44,56	10,51	18,609	15,410	3,199	6,42	6,62	0,299
29.08.2026 23	23,98	53,92	43,26	10,66	15,842	12,963	2,879	6,27	6,48	0,259
30.08.2026 23	24,00	53,04	42,50	10,54	16,085	12,661	3,424	6,09	6,28	0,275
31.08.2026 23	24,00	48,58	40,36	8,22	9,190	6,314	2,876	4,54	4,79	0,160
01.09.2026 23	24,00	52,09	43,17	8,92	19,824	15,898	3,926	6,68	6,85	0,301
02.09.2026 23	24,00	50,93	41,94	8,99	17,780	13,974	3,806	6,49	6,68	0,276
03.09.2026 23	24,00	50,65	41,83	8,82	17,799	13,689	4,110	6,47	6,67	0,282
04.09.2026 23	24,00	51,02	42,03	8,99	17,573	14,075	3,498	6,44	6,64	0,265
05.09.2026 23	24,00	51,82	42,99	8,83	20,151	16,736	3,415	6,81	7,00	0,285
06.09.2026 23	24,00	50,35	41,20	9,15	17,781	13,468	4,313	6,33	6,54	0,292
07.09.2026 23	24,00	50,33	40,98	9,35	17,719	13,401	4,318	6,41	6,62	0,294
08.09.2026 23	24,00	50,50	41,44	9,06	19,528	16,132	3,397	6,71	6,90	0,278
09.09.2026 23	24,00	50,42	41,13	9,29	20,192	15,804	4,388	6,60	6,79	0,318
10.09.2026 23	24,00	48,90	40,17	8,73	19,569	15,899	3,670	6,66	6,84	0,276
11.09.2026 23	24,00	53,21	42,11	11,10	17,115	12,624	4,491	6,29	6,50	0,327
12.09.2026 23	24,00	53,88	43,41	10,47	20,148	15,971	4,177	6,69	6,88	0,343
13.09.2026 23	24,00	53,66	43,49	10,17	20,276	15,899	4,377	6,64	6,83	0,345
14.09.2026 23	24,00	53,27	43,30	9,97	20,064	16,139	3,925	6,74	6,93	0,324
15.09.2026 23	24,00	52,95	42,46	10,49	16,763	13,304	3,459	6,41	6,62	0,282
16.09.2026 23	24,00	53,84	44,06	9,78	14,502	11,912	2,590	6,01	6,20	0,225
17.09.2026 23	24,00	25,93	24,72	1,21	0,163	0,000	0,163	3,65	3,93	0,003
18.09.2026 23	24,00	23,75	23,56	0,19	0,217	0,000	0,217	3,55	3,80	0,003
19.09.2026 23	24,00	46,32	37,36	8,96	5,642	3,901	1,741	4,45	4,68	0,097
20.09.2026 23	24,00	51,25	42,31	8,94	20,803	15,963	4,840	6,54	6,71	0,336
Среднее	24,00	50,47	41,35	9,12	16,234	12,814	3,420	6,12	6,33	0,263
Итого	743,98				503,268	397,248	106,019			8,158

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.08.2026	0,000	0,000	6692,170	586,932
20.09.2026	503,268	397,248	6795,142	595,090

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru