

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36 блок 1

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1416724

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
21.10.2025 23	24,00	54,27	41,78	12,49	17,600	15,580	2,020	5,833	5,721	2,020	0,278
22.10.2025 23	24,00	55,05	42,34	12,71	17,600	15,690	1,910	5,649	5,506	1,910	0,278
23.10.2025 23	24,00	55,65	42,44	13,21	17,600	15,620	1,980	5,782	5,680	1,980	0,290
24.10.2025 23	24,00	56,91	43,66	13,25	17,600	15,740	1,860	5,731	5,700	1,860	0,289
25.10.2025 23	24,00	57,66	44,23	13,43	17,600	15,710	1,890	5,833	5,680	1,890	0,293
26.10.2025 23	24,00	56,92	43,83	13,09	17,700	15,720	1,980	5,731	5,659	1,980	0,291
27.10.2025 23	24,00	56,58	43,43	13,15	17,400	15,870	1,530	5,874	5,772	1,530	0,273
28.10.2025 23	24,00	57,47	43,73	13,74	17,200	15,820	1,380	5,802	5,659	1,380	0,275
29.10.2025 23	24,00	57,64	43,96	13,68	17,700	15,740	1,960	5,792	5,721	1,960	0,302
30.10.2025 23	24,00	57,11	43,65	13,46	17,600	15,750	1,850	5,772	5,659	1,850	0,290
31.10.2025 23	24,00	60,90	45,92	14,98	17,700	15,920	1,780	5,802	5,690	1,780	0,320
01.11.2025 23	24,00	59,49	44,91	14,58	17,700	15,760	1,940	5,812	5,782	1,940	0,314
02.11.2025 23	24,00	55,78	40,66	15,12	11,600	10,800	0,800	5,150	5,048	0,800	0,221
03.11.2025 23	24,00	65,06	48,22	16,84	17,900	16,340	1,560	5,853	5,792	1,560	0,349
04.11.2025 23	24,00	64,00	47,72	16,28	18,100	16,070	2,030	5,772	5,772	2,030	0,358
05.11.2025 23	24,00	63,67	47,70	15,97	18,000	16,380	1,620	5,863	5,731	1,620	0,337
06.11.2025 23	24,00	63,24	47,83	15,41	18,000	16,320	1,680	5,925	5,812	1,680	0,329
07.11.2025 23	24,00	57,91	44,59	13,32	18,200	16,300	1,900	5,874	5,792	1,900	0,299
08.11.2025 23	24,00	58,68	45,00	13,68	18,000	16,270	1,730	5,894	5,823	1,730	0,298
09.11.2025 23	24,00	60,71	46,33	14,38	17,700	16,330	1,370	5,894	5,792	1,370	0,295
10.11.2025 23	24,00	60,41	46,17	14,24	18,000	16,420	1,580	5,996	5,894	1,580	0,306
11.11.2025 23	24,00	58,57	44,98	13,59	17,700	16,390	1,310	5,996	5,833	1,310	0,279
12.11.2025 23	24,00	61,66	47,08	14,58	17,800	16,680	1,120	5,354	5,170	1,120	0,291
13.11.2025 23	24,00	58,80	45,25	13,55	17,900	16,420	1,480	5,976	5,884	1,480	0,287
14.11.2025 23	24,00	52,10	40,30	11,80	16,100	13,970	2,130	5,466	5,374	2,130	0,246
15.11.2025 23	24,00	47,53	36,97	10,56	15,600	13,220	2,380	5,343	5,252	2,380	0,226
16.11.2025 23	24,00	47,33	36,66	10,67	15,700	12,890	2,810	5,252	5,129	2,810	0,240
17.11.2025 23	24,00	47,18	36,99	10,19	15,800	13,570	2,230	5,333	5,282	2,230	0,218
18.11.2025 23	24,00	48,41	38,04	10,37	15,700	13,680	2,020	5,476	5,323	2,020	0,215
19.11.2025 23	24,00	48,31	38,37	9,94	15,900	13,710	2,190	5,323	5,119	2,190	0,217
20.11.2025 23	24,00	48,85	38,70	10,15	15,800	13,880	1,920	5,506	5,323	1,920	0,211
Среднее	24,00	56,58	43,27	13,30	17,113	15,308	1,805	5,699	5,593	1,805	0,281
Итого	744,00				530,500	474,560	55,940			55,940	8,714

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
21.10.2025	2645,340	339,634
20.11.2025	2697,532	348,348

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru