

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36 блок 1

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1416724

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
21.02.2026 23	24,00	53,93	44,01	9,92	22,600	19,880	2,720	0,638	0,626	2,720	0,308
22.02.2026 23	24,00	51,78	42,66	9,12	22,300	19,590	2,710	0,634	0,609	2,710	0,285
23.02.2026 23	24,00	51,32	42,22	9,10	21,900	19,530	2,370	0,635	0,620	2,370	0,269
24.02.2026 23	24,00	51,77	42,49	9,28	22,200	19,670	2,530	0,631	0,622	2,530	0,282
25.02.2026 23	24,00	51,19	42,05	9,14	22,600	19,620	2,980	0,644	0,620	2,980	0,296
26.02.2026 23	24,00	51,45	42,21	9,24	22,300	19,690	2,610	0,645	0,627	2,610	0,284
27.02.2026 23	24,00	55,11	44,22	10,89	21,900	19,730	2,170	0,638	0,621	2,170	0,305
28.02.2026 23	24,00	53,31	43,41	9,90	22,000	19,680	2,320	0,636	0,612	2,320	0,288
01.03.2026 23	24,00	53,93	43,59	10,34	22,100	19,350	2,750	0,620	0,610	2,750	0,312
02.03.2026 23	24,00	51,16	42,02	9,14	22,100	19,680	2,420	0,636	0,608	2,420	0,274
03.03.2026 23	24,00	51,57	42,34	9,23	22,200	19,830	2,370	0,647	0,630	2,370	0,276
04.03.2026 23	24,00	53,49	43,55	9,94	22,100	19,790	2,310	0,632	0,614	2,310	0,288
05.03.2026 23	24,00	50,55	40,07	10,48	18,700	16,370	2,330	0,587	0,582	2,330	0,270
06.03.2026 23	24,00	51,33	41,70	9,63	22,000	19,590	2,410	0,635	0,621	2,410	0,283
07.03.2026 23	24,00	53,39	43,24	10,15	22,500	19,360	3,140	0,624	0,622	3,140	0,322
08.03.2026 23	24,00	55,22	44,53	10,69	22,200	19,610	2,590	0,628	0,616	2,590	0,317
09.03.2026 23	24,00	56,19	45,53	10,66	22,200	19,420	2,780	0,616	0,601	2,780	0,323
10.03.2026 23	24,00	52,36	42,59	9,77	21,200	19,230	1,970	0,623	0,607	1,970	0,265
11.03.2026 23	24,00	52,21	42,35	9,86	21,400	18,890	2,510	0,612	0,595	2,510	0,285
12.03.2026 23	24,00	52,05	42,44	9,61	21,400	18,990	2,410	0,608	0,604	2,410	0,279
13.03.2026 23	24,00	47,14	39,21	7,93	21,200	19,000	2,200	0,616	0,590	2,200	0,220
14.03.2026 23	24,00	52,03	42,39	9,64	20,500	18,960	1,540	0,610	0,598	1,540	0,241
15.03.2026 23	24,00	49,98	41,23	8,75	21,300	18,460	2,840	0,603	0,590	2,840	0,270
16.03.2026 23	24,00	49,87	41,25	8,62	21,200	18,910	2,290	0,607	0,599	2,290	0,250
17.03.2026 23	24,00	49,07	40,76	8,31	21,400	18,770	2,630	0,617	0,599	2,630	0,253
18.03.2026 23	24,00	46,42	38,56	7,86	19,250	16,910	2,340	0,580	0,570	2,340	0,223
19.03.2026 23	24,00	48,11	40,13	7,98	21,500	19,150	2,350	0,624	0,600	2,350	0,238
20.03.2026 23	24,00	48,52	40,70	7,82	21,800	19,230	2,570	0,619	0,601	2,570	0,244
Среднее	24,00	51,59	42,19	9,39	21,645	19,175	2,470	0,623	0,608	2,470	0,277
Итого	672,00				606,050	536,890	69,160			69,160	7,751

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
21.02.2026	2900,060	373,012
20.03.2026	2966,162	380,763

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru