

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.04.2026 по 20.05.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-026М

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36 блок 1

Номер прибора: 1416724

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.04.2026 23	24,00	58,25	34,81	23,44	9,200	6,980	2,220	4,41	4,37	0,264
22.04.2026 23	24,00	58,57	35,96	22,61	10,100	7,830	2,270	4,28	4,17	0,280
23.04.2026 23	24,00	59,18	36,62	22,56	10,600	8,120	2,480	4,39	4,17	0,298
24.04.2026 23	24,00	57,11	34,58	22,53	10,100	7,810	2,290	4,60	4,46	0,277
25.04.2026 23	24,00	52,73	32,33	20,40	9,700	6,990	2,710	4,60	4,49	0,254
26.04.2026 23	24,00	54,86	32,92	21,94	10,200	7,090	3,110	4,38	4,38	0,289
27.04.2026 23	24,00	54,33	33,80	20,53	9,600	7,220	2,380	4,48	4,49	0,249
28.04.2026 23	24,00	53,48	33,44	20,04	10,000	7,030	2,970	4,71	4,64	0,265
29.04.2026 23	24,00	49,16	32,20	16,96	8,600	6,390	2,210	4,21	4,23	0,192
30.04.2026 23	24,00	56,65	40,16	16,49	14,900	12,640	2,260	5,40	5,31	0,306
01.05.2026 23	24,00	56,01	41,53	14,48	16,900	14,770	2,130	5,75	5,68	0,304
02.05.2026 23	24,00	54,84	40,88	13,96	16,900	14,740	2,160	5,97	5,77	0,295
03.05.2026 23	24,00	55,18	40,99	14,19	17,100	14,450	2,650	5,79	5,60	0,317
04.05.2026 23	24,00	54,63	41,01	13,62	16,600	14,820	1,780	5,92	5,72	0,274
05.05.2026 23	24,00	55,60	41,46	14,14	17,100	14,760	2,340	5,90	5,71	0,308
06.05.2026 23	24,00	55,16	41,64	13,52	16,700	14,820	1,880	5,90	5,74	0,278
07.05.2026 23	24,00	56,78	41,61	15,17	15,800	13,830	1,970	5,69	5,58	0,294
08.05.2026 23	24,00	57,96	43,28	14,68	15,500	13,620	1,880	5,72	5,51	0,282
09.05.2026 23	24,00	56,09	43,52	12,57	18,600	17,100	1,500	6,35	6,21	0,276
10.05.2026 23	24,00	55,87	43,66	12,21	18,700	17,100	1,600	6,25	6,08	0,275
11.05.2026 23	24,00	57,44	43,74	13,70	18,600	16,830	1,770	6,16	6,05	0,306
12.05.2026 23	24,00	57,78	44,14	13,64	18,600	17,170	1,430	6,37	6,26	0,294
13.05.2026 23	24,00	52,08	41,16	10,92	18,600	17,080	1,520	6,18	6,11	0,244
14.05.2026 23	24,00	57,70	44,08	13,62	18,800	17,070	1,730	6,31	6,09	0,306
15.05.2026 23	24,00	56,24	44,29	11,95	18,700	17,140	1,560	6,21	6,14	0,269
16.05.2026 23	24,00	55,76	43,34	12,42	19,000	16,900	2,100	6,25	6,20	0,298
17.05.2026 23	24,00	57,10	43,56	13,54	18,800	16,760	2,040	6,11	5,97	0,314
18.05.2026 23	24,00	57,32	43,95	13,37	18,600	16,990	1,610	6,27	6,14	0,295
19.05.2026 23	24,00	55,40	41,84	13,56	16,100	14,540	1,560	6,00	5,96	0,261
20.05.2026 23	24,00	59,60	44,68	14,92	16,700	14,610	2,090	5,87	5,67	0,313
Среднее	24,00	55,96	40,04	15,92	15,180	13,107	2,073	5,55	5,43	0,283
Итого	720,00				455,400	393,200	62,200			8,480

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.04.2026	0,000	0,000	3039,951	388,540
20.05.2026	455,400	393,200	3098,638	397,020

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru