

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.06.2026 по 20.07.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-026М

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36 блок 1

Номер прибора: 1416724

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P1, МПа	P2, МПа	
21.06.2026 23	24,00	59,61	46,05	13,56	15,700	14,460	1,240	0,57	0,57	0,250
22.06.2026 23	24,00	59,90	46,22	13,68	15,800	14,620	1,180	0,57	0,56	0,251
23.06.2026 23	24,00	59,66	46,10	13,56	15,900	14,640	1,260	0,58	0,56	0,253
24.06.2026 23	24,00	60,32	46,57	13,75	15,800	14,570	1,230	0,56	0,55	0,254
25.06.2026 23	24,00	60,11	46,52	13,59	16,000	14,580	1,420	0,57	0,56	0,261
26.06.2026 23	24,00	59,59	46,27	13,32	15,900	14,600	1,300	0,57	0,56	0,251
27.06.2026 23	24,00	59,20	46,01	13,19	16,000	14,690	1,310	0,57	0,57	0,250
28.06.2026 23	24,00	58,49	45,55	12,94	15,700	14,470	1,230	0,57	0,56	0,240
29.06.2026 23	24,00	59,61	46,20	13,41	15,800	14,710	1,090	0,57	0,56	0,244
30.06.2026 23	24,00	59,22	46,21	13,01	16,500	15,110	1,390	0,57	0,56	0,257
01.07.2026 23	24,00	60,84	47,52	13,32	16,500	15,410	1,090	0,57	0,56	0,252
02.07.2026 23	24,00	60,08	47,36	12,72	16,500	15,390	1,110	0,57	0,56	0,243
03.07.2026 23	24,00	60,48	47,64	12,84	16,700	15,590	1,110	0,58	0,57	0,248
04.07.2026 23	24,00	60,04	47,29	12,75	16,500	15,500	1,000	0,59	0,58	0,240
05.07.2026 23	24,00	59,11	46,65	12,46	16,700	15,290	1,410	0,57	0,57	0,252
06.07.2026 23	24,00	58,71	46,11	12,60	16,600	15,400	1,200	0,57	0,56	0,245
07.07.2026 23	24,00	60,32	47,11	13,21	16,600	15,560	1,040	0,57	0,56	0,250
08.07.2026 23	24,00	58,33	44,41	13,92	12,950	12,410	0,540	0,52	0,52	0,193
09.07.2026 23	24,00	60,08	47,16	12,92	16,800	15,740	1,060	0,57	0,55	0,248
10.07.2026 23	24,00	59,51	47,31	12,20	16,700	15,790	0,910	0,57	0,56	0,230
11.07.2026 23	24,00	61,17	48,02	13,15	16,700	15,760	0,940	0,57	0,55	0,247
12.07.2026 23	24,00	61,13	47,92	13,21	16,800	15,760	1,040	0,56	0,54	0,253
13.07.2026 23	24,00	60,74	47,67	13,07	16,900	15,850	1,050	0,57	0,56	0,252
14.07.2026 23	24,00	60,45	47,80	12,65	16,800	15,890	0,910	0,57	0,56	0,239
15.07.2026 23	24,00	60,92	47,88	13,04	17,100	15,860	1,240	0,55	0,54	0,261
16.07.2026 23	24,00	60,47	47,69	12,78	16,900	15,930	0,970	0,57	0,56	0,245
17.07.2026 23	24,00	60,55	47,74	12,81	16,700	15,830	0,870	0,56	0,55	0,239
18.07.2026 23	24,00	60,74	47,81	12,93	16,800	15,810	0,990	0,56	0,55	0,246
19.07.2026 23	24,00	60,35	47,55	12,80	16,800	15,790	1,010	0,56	0,54	0,245
20.07.2026 23	24,00	60,89	47,90	12,99	16,800	16,030	0,770	0,56	0,55	0,239
Среднее	24,00	60,02	46,94	13,08	16,332	15,235	1,097	0,57	0,56	0,246
Итого	720,00				489,950	457,040	32,910			7,379

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.06.2026	0,000	0,000	3132,343	402,712
20.07.2026	489,950	457,040	3161,881	410,090

Отчет подготовил: инженер-программист

Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru