

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 30

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 97748

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.10.2025 23	24,00	17,24	17,05	0,19	0,000	0,000	0,000	5,000	4,500	0,000	0,000
22.10.2025 23	24,00	17,10	16,95	0,15	0,000	0,000	0,000	5,000	4,500	0,000	0,000
23.10.2025 23	24,00	17,45	17,21	0,24	0,000	0,000	0,000	5,000	4,500	0,000	0,000
24.10.2025 23	24,00	17,68	17,47	0,21	0,000	0,000	0,000	5,000	4,500	0,000	0,000
25.10.2025 23	24,00	17,84	17,71	0,12	0,000	0,000	0,000	5,000	4,500	0,000	0,000
26.10.2025 23	24,00	17,76	17,66	0,10	0,000	0,000	0,000	5,000	4,500	0,000	0,000
27.10.2025 23	24,00	17,83	17,62	0,21	0,000	0,000	0,000	5,000	4,500	0,000	0,000
28.10.2025 23	24,00	18,07	17,88	0,19	0,000	0,000	0,000	5,000	4,500	0,000	0,000
29.10.2025 23	24,00	17,85	17,81	0,05	0,000	0,000	0,000	5,000	4,500	0,000	0,000
30.10.2025 23	24,00	17,71	17,58	0,13	0,000	0,000	0,000	5,000	4,500	0,000	0,000
31.10.2025 23	24,00	17,48	17,34	0,14	0,000	0,000	0,000	5,000	4,500	0,000	0,000
01.11.2025 23	24,00	17,34	17,22	0,12	0,000	0,000	0,000	5,000	4,500	0,000	0,000
02.11.2025 23	24,00	17,12	17,14	-0,02	0,000	0,000	-0,000	5,000	4,500	0,000	-0,000
03.11.2025 23	24,00	16,79	16,63	0,16	0,000	0,000	0,000	5,000	4,500	0,000	0,000
04.11.2025 23	24,00	16,73	16,50	0,23	0,000	0,000	0,000	5,000	4,500	0,000	0,000
05.11.2025 23	24,00	55,13	23,24	31,89	2,287	2,264	0,022	5,000	4,500	0,073	0,072
06.11.2025 23	24,00	57,93	45,12	12,81	98,683	99,593	-0,910	5,000	4,500	1,263	1,276
07.11.2025 23	24,00	58,46	45,46	13,00	153,548	155,038	-1,490	5,000	4,500	1,995	2,016
08.11.2025 23	24,00	59,43	45,78	13,66	156,678	158,290	-1,612	5,000	4,500	2,137	2,161
09.11.2025 23	24,00	61,43	47,04	14,40	162,788	164,515	-1,727	5,000	4,500	2,341	2,368
10.11.2025 23	24,00	60,14	46,33	13,81	159,020	160,783	-1,763	5,000	4,500	2,195	2,221
11.11.2025 23	24,00	56,08	44,35	11,73	124,633	126,121	-1,487	5,000	4,500	1,460	1,479
12.11.2025 23	24,00	61,39	48,86	12,53	139,110	140,207	-1,097	5,000	4,500	1,742	1,757
13.11.2025 23	24,00	57,48	46,81	10,67	200,518	202,227	-1,710	5,000	4,500	2,137	2,157
14.11.2025 23	24,00	57,96	46,59	11,38	199,476	200,969	-1,493	5,000	4,500	2,267	2,286
15.11.2025 23	24,00	56,67	45,24	11,43	185,832	187,366	-1,534	5,000	4,500	2,122	2,142
16.11.2025 23	24,00	57,04	45,02	12,03	172,960	174,314	-1,354	5,000	4,500	2,078	2,096
17.11.2025 23	24,00	56,15	43,50	12,65	141,278	142,386	-1,108	5,000	4,500	1,785	1,801
18.11.2025 23	24,00	58,26	44,69	13,57	147,504	148,700	-1,196	5,000	4,500	1,999	2,018
19.11.2025 23	24,00	57,91	45,38	12,53	165,845	167,137	-1,292	5,000	4,500	2,076	2,094
20.11.2025 23	24,00	58,10	45,12	12,98	156,445	157,677	-1,231	5,000	4,500	2,028	2,046
Среднее	24,00	38,44	31,23	7,20	76,342	77,019	-0,677	5,000	4,500	0,958	0,967
Итого	744,00				2366,606	2387,588	-20,982			29,697	29,992

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.10.2025	108742,890	108907,403	1159,655
20.11.2025	111109,496	111294,991	1189,352

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru