

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 30

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 97748

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.02.2026 23	24,00	59,71	42,55	17,16	124,526	125,486	-0,960	5,000	4,500	2,134	2,153
22.02.2026 23	24,00	57,15	41,29	15,87	123,922	124,890	-0,968	5,000	4,500	1,964	1,982
23.02.2026 23	24,00	56,91	40,99	15,92	122,663	123,630	-0,968	5,000	4,500	1,951	1,969
24.02.2026 23	24,00	57,43	41,34	16,09	123,905	124,871	-0,966	5,000	4,500	1,992	2,010
25.02.2026 23	24,00	56,92	41,07	15,86	123,742	124,718	-0,976	5,000	4,500	1,959	1,978
26.02.2026 23	24,00	57,35	41,13	16,23	124,135	125,105	-0,971	5,000	4,500	2,012	2,030
27.02.2026 23	24,00	61,11	42,66	18,45	123,249	124,161	-0,912	5,000	4,500	2,271	2,290
28.02.2026 23	24,00	59,30	41,68	17,62	123,502	124,442	-0,940	5,000	4,500	2,173	2,193
01.03.2026 23	24,00	60,31	42,42	17,89	124,501	125,437	-0,936	5,000	4,500	2,224	2,244
02.03.2026 23	24,00	56,82	40,44	16,38	117,897	118,798	-0,901	5,000	4,500	1,928	1,946
03.03.2026 23	24,00	57,00	40,89	16,10	123,750	124,596	-0,845	5,000	4,500	1,990	2,007
04.03.2026 23	24,00	59,57	41,95	17,62	123,439	124,087	-0,648	5,000	4,500	2,172	2,187
05.03.2026 23	24,00	59,36	41,90	17,46	123,374	123,989	-0,616	5,000	4,500	2,151	2,164
06.03.2026 23	24,00	57,89	41,08	16,81	124,455	125,062	-0,607	5,000	4,500	2,090	2,103
07.03.2026 23	24,00	60,09	42,07	18,02	123,824	124,316	-0,492	5,000	4,500	2,228	2,240
08.03.2026 23	24,00	62,00	43,00	19,00	123,197	123,681	-0,484	5,000	4,500	2,338	2,350
09.03.2026 23	24,00	62,69	43,50	19,19	123,395	123,893	-0,498	5,000	4,500	2,365	2,377
10.03.2026 23	24,00	58,56	41,46	17,10	123,698	124,223	-0,525	5,000	4,500	2,112	2,124
11.03.2026 23	24,00	57,76	41,32	16,44	124,557	125,128	-0,571	5,000	4,500	2,045	2,057
12.03.2026 23	24,00	58,11	41,61	16,49	125,234	125,817	-0,583	5,000	4,500	2,063	2,075
13.03.2026 23	24,00	59,81	42,18	17,63	119,007	119,585	-0,579	5,000	4,500	2,095	2,108
14.03.2026 23	24,00	58,14	41,80	16,34	123,124	123,747	-0,623	5,000	4,500	2,009	2,022
15.03.2026 23	24,00	56,19	40,94	15,25	123,136	123,786	-0,650	5,000	4,500	1,876	1,888
16.03.2026 23	24,00	55,99	41,00	14,99	123,108	123,767	-0,659	5,000	4,500	1,842	1,855
17.03.2026 23	24,00	55,81	40,95	14,86	124,407	125,060	-0,652	5,000	4,500	1,846	1,858
18.03.2026 23	24,00	55,46	40,37	15,09	103,423	103,969	-0,546	5,000	4,500	1,559	1,569
19.03.2026 23	24,00	57,18	41,47	15,71	124,766	125,417	-0,651	5,000	4,500	1,957	1,970
20.03.2026 23	24,00	57,70	42,08	15,62	123,718	124,379	-0,661	5,000	4,500	1,930	1,942
Среднее	24,00	58,30	41,61	16,69	122,702	123,430	-0,728	5,000	4,500	2,046	2,060
Итого	672,00				3435,653	3456,040	-20,388			57,276	57,691

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.02.2026	122966,891	123253,671	1390,841
20.03.2026	126402,544	126709,711	1448,117

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru