

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 30

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 97748

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	56,93	41,68	15,25	123,422	124,073	-0,651	0,490	0,441	1,880	1,892
22.03.2026 23	24,00	57,40	41,95	15,45	123,784	124,413	-0,629	0,490	0,441	1,910	1,922
23.03.2026 23	24,00	57,15	41,94	15,21	125,007	125,682	-0,675	0,490	0,441	1,898	1,911
24.03.2026 23	24,00	56,64	41,51	15,13	123,502	124,171	-0,669	0,490	0,441	1,866	1,879
25.03.2026 23	24,00	57,45	39,96	17,49	75,730	76,170	-0,440	0,490	0,441	1,323	1,333
26.03.2026 23	24,00	58,39	42,89	15,49	130,692	131,350	-0,659	0,490	0,441	2,022	2,035
27.03.2026 23	24,00	56,68	41,28	15,40	98,417	99,056	-0,640	0,490	0,441	1,514	1,525
28.03.2026 23	24,00	56,09	41,35	14,74	123,168	124,233	-1,065	0,490	0,441	1,813	1,831
29.03.2026 23	24,00	56,96	41,87	15,08	124,860	125,942	-1,083	0,490	0,441	1,881	1,900
30.03.2026 23	24,00	56,74	42,08	14,66	127,825	128,920	-1,095	0,490	0,441	1,871	1,890
31.03.2026 23	24,00	56,01	41,51	14,50	125,800	126,961	-1,161	0,490	0,441	1,821	1,841
01.04.2026 23	24,00	56,43	41,63	14,80	125,745	126,924	-1,179	0,490	0,441	1,859	1,879
02.04.2026 23	24,00	54,23	39,96	14,26	64,765	65,367	-0,602	0,490	0,441	0,923	0,932
03.04.2026 23	24,00	54,67	40,93	13,74	126,431	127,319	-0,888	0,490	0,441	1,735	1,750
04.04.2026 23	24,00	54,65	40,78	13,87	124,054	124,959	-0,904	0,490	0,441	1,718	1,733
05.04.2026 23	24,00	54,56	40,60	13,97	124,051	124,942	-0,891	0,490	0,441	1,730	1,745
06.04.2026 23	24,00	53,99	39,91	14,08	65,367	65,856	-0,489	0,490	0,441	0,919	0,927
07.04.2026 23	24,00	51,11	38,64	12,47	127,686	129,333	-1,647	0,490	0,441	1,590	1,613
08.04.2026 23	24,00	53,84	39,37	14,48	122,933	124,566	-1,633	0,490	0,441	1,777	1,803
09.04.2026 23	24,00	56,73	40,76	15,98	122,273	123,892	-1,619	0,490	0,441	1,951	1,979
10.04.2026 23	24,00	54,93	39,91	15,02	123,056	124,701	-1,645	0,490	0,441	1,845	1,873
11.04.2026 23	24,00	54,98	39,75	15,23	119,846	121,451	-1,605	0,490	0,441	1,823	1,850
12.04.2026 23	24,00	57,44	41,31	16,13	122,688	124,311	-1,623	0,490	0,441	1,976	2,005
13.04.2026 23	24,00	54,76	39,73	15,03	116,484	117,907	-1,423	0,490	0,441	1,749	1,772
14.04.2026 23	24,00	55,35	40,30	15,06	122,876	124,053	-1,177	0,490	0,441	1,847	1,868
15.04.2026 23	24,00	54,94	40,32	14,62	125,329	126,540	-1,212	0,490	0,441	1,829	1,850
16.04.2026 23	24,00	53,76	39,13	14,62	86,506	87,364	-0,858	0,490	0,441	1,263	1,278
17.04.2026 23	24,00	55,45	40,97	14,48	53,069	53,584	-0,515	0,490	0,441	0,768	0,776
18.04.2026 23	24,00	23,33	24,80	-1,47	0,000	0,002	-0,002	0,490	0,441	0,000	-0,000
19.04.2026 23	24,00	21,99	22,17	-0,18	0,000	0,000	0,000	0,490	0,441	0,000	-0,000
Среднее	24,00	53,45	39,63	13,82	105,846	106,801	-0,956	0,490	0,441	1,570	1,586
Итого	720,00				3175,365	3204,041	-28,676			47,101	47,590

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.03.2026	126402,544	126709,711	1448,117
20.04.2026	129577,909	129913,753	1495,218

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru