

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 24

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 97383

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.02.2026 23	24,00	57,33	45,49	11,84	165,313	156,934	8,379	6,000	5,500	1,955	1,858
22.02.2026 23	24,00	57,96	45,93	12,03	164,806	157,993	6,812	6,000	5,500	1,982	1,901
23.02.2026 23	24,00	55,42	44,33	11,09	163,955	156,674	7,280	6,000	5,500	1,816	1,738
24.02.2026 23	24,00	55,02	43,92	11,10	161,759	154,878	6,881	6,000	5,500	1,794	1,720
25.02.2026 23	24,00	55,68	44,40	11,29	162,741	155,769	6,973	6,000	5,500	1,835	1,758
26.02.2026 23	24,00	55,03	43,98	11,05	164,046	156,568	7,477	6,000	5,500	1,811	1,730
27.02.2026 23	24,00	55,41	44,08	11,33	163,827	156,512	7,315	6,000	5,500	1,854	1,773
28.02.2026 23	24,00	59,09	46,21	12,88	163,051	156,312	6,739	6,000	5,500	2,097	2,013
01.03.2026 23	24,00	57,35	45,21	12,14	165,922	158,280	7,642	6,000	5,500	2,012	1,921
02.03.2026 23	24,00	58,28	46,27	12,01	172,731	164,989	7,743	6,000	5,500	2,074	1,982
03.03.2026 23	24,00	54,81	43,74	11,07	160,336	154,472	5,864	6,000	5,500	1,772	1,710
04.03.2026 23	24,00	55,15	43,98	11,18	164,134	157,688	6,446	6,000	5,500	1,833	1,763
05.03.2026 23	24,00	57,45	45,18	12,27	163,390	157,162	6,229	6,000	5,500	2,004	1,929
06.03.2026 23	24,00	57,56	45,28	12,28	162,958	156,755	6,203	6,000	5,500	2,002	1,925
07.03.2026 23	24,00	55,68	43,96	11,72	162,216	155,062	7,154	6,000	5,500	1,899	1,817
08.03.2026 23	24,00	58,03	45,50	12,54	161,619	154,299	7,320	6,000	5,500	2,025	1,934
09.03.2026 23	24,00	59,90	46,61	13,30	161,477	154,135	7,343	6,000	5,500	2,148	2,049
10.03.2026 23	24,00	60,71	47,16	13,55	161,916	154,462	7,453	6,000	5,500	2,196	2,093
11.03.2026 23	24,00	56,65	44,66	11,99	162,631	154,196	8,435	6,000	5,500	1,948	1,849
12.03.2026 23	24,00	56,10	44,37	11,73	160,735	151,628	9,107	6,000	5,500	1,884	1,778
13.03.2026 23	24,00	56,35	44,44	11,90	159,129	148,820	10,309	6,000	5,500	1,892	1,772
14.03.2026 23	24,00	57,91	45,29	12,61	152,732	143,934	8,798	6,000	5,500	1,923	1,815
15.03.2026 23	24,00	56,41	44,76	11,65	155,734	149,177	6,557	6,000	5,500	1,813	1,738
16.03.2026 23	24,00	54,54	43,75	10,79	155,909	148,953	6,956	6,000	5,500	1,681	1,608
17.03.2026 23	24,00	54,30	43,67	10,63	157,091	148,631	8,461	6,000	5,500	1,668	1,580
18.03.2026 23	24,00	54,16	43,53	10,63	157,003	148,738	8,265	6,000	5,500	1,667	1,581
19.03.2026 23	23,41	53,60	42,83	10,77	132,473	124,558	7,915	6,000	5,500	1,433	1,341
20.03.2026 23	24,00	55,52	44,43	11,09	158,791	152,576	6,215	6,000	5,500	1,759	1,692
Среднее	23,98	56,48	44,75	11,73	160,658	153,220	7,438	6,000	5,500	1,885	1,799
Итого	671,40				4498,427	4290,155	208,272			52,775	50,368

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.02.2026	90627,322	88981,198	1063,485
20.03.2026	95125,749	93271,353	1116,260

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru