

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 22

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1600929

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	24,00	14,31	14,37	-0,06	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
22.11.2025 23	24,00	14,23	14,33	-0,10	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
23.11.2025 23	24,00	14,13	14,22	-0,09	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
24.11.2025 23	24,00	14,38	14,47	-0,09	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
25.11.2025 23	24,00	15,51	15,55	-0,04	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
26.11.2025 23	24,00	15,01	15,06	-0,05	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
27.11.2025 23	24,00	14,37	14,44	-0,07	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
28.11.2025 23	24,00	13,88	13,98	-0,10	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
29.11.2025 23	24,00	13,66	13,76	-0,10	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
30.11.2025 23	24,00	13,81	13,90	-0,09	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
01.12.2025 23	24,00	14,22	14,31	-0,09	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
02.12.2025 23	24,00	21,43	19,68	1,75	17,423	19,289	-1,866	6,118	5,608	0,126	0,172
03.12.2025 23	24,00	56,53	42,68	13,85	65,681	67,987	-2,306	6,118	5,608	0,903	0,933
04.12.2025 23	24,00	56,02	36,13	19,89	62,760	64,168	-1,408	6,118	5,608	1,247	1,276
05.12.2025 23	24,00	56,15	35,82	20,33	60,796	63,184	-2,389	6,118	5,608	1,234	1,285
06.12.2025 23	24,00	56,38	36,08	20,30	60,641	63,288	-2,647	6,118	5,608	1,229	1,285
07.12.2025 23	24,00	55,65	35,80	19,85	60,131	62,758	-2,627	6,118	5,608	1,191	1,245
08.12.2025 23	24,00	56,12	36,28	19,84	60,225	62,876	-2,651	6,118	5,608	1,193	1,248
09.12.2025 23	24,00	55,96	36,78	19,18	61,757	64,643	-2,886	6,118	5,608	1,183	1,239
10.12.2025 23	24,00	55,68	36,50	19,18	60,130	62,881	-2,751	6,118	5,608	1,152	1,207
11.12.2025 23	24,00	32,67	26,26	6,41	17,614	19,790	-2,176	6,118	5,608	0,315	0,365
12.12.2025 23	24,00	16,25	14,69	1,56	0,221	0,093	0,128	6,118	5,608	0,001	0,000
13.12.2025 23	24,00	29,16	22,15	7,01	20,850	19,884	0,966	6,118	5,608	0,512	0,493
14.12.2025 23	24,00	67,10	40,06	27,04	62,664	63,859	-1,195	6,118	5,608	1,693	1,727
15.12.2025 23	24,00	62,38	38,31	24,07	62,305	24,181	38,123	6,118	5,608	1,499	0,559
16.12.2025 23	24,00	61,85	36,94	24,91	60,175	0,000	60,175	6,118	5,608	1,497	0,000
17.12.2025 23	24,00	60,60	36,89	23,71	60,075	0,000	60,075	6,118	5,608	1,422	0,000
18.12.2025 23	24,00	56,94	35,90	21,04	59,924	0,000	59,924	6,118	5,608	1,260	0,000
19.12.2025 23	24,00	55,29	35,51	19,78	59,757	0,000	59,757	6,118	5,608	1,180	0,000
20.12.2025 23	24,00	54,97	35,36	19,61	60,319	0,000	60,319	6,118	5,608	1,180	0,000
Среднее	24,00	37,49	26,54	10,95	32,448	21,963	10,485	6,118	5,608	0,667	0,434
Итого	720,00				973,446	658,882	314,564			20,016	13,035

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
21.11.2025	38223,302	32919,167	748,285
20.12.2025	39196,748	33578,049	768,301

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru