

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 6

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 97514

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	56,27	42,59	13,68	89,926	86,840	3,086	0,712	0,539	1,231	1,188
22.03.2026 23	24,00	56,66	42,87	13,79	90,066	86,989	3,077	0,707	0,539	1,243	1,200
23.03.2026 23	24,00	56,12	42,65	13,47	91,129	88,014	3,115	0,699	0,539	1,228	1,186
24.03.2026 23	24,00	56,17	42,16	14,02	86,429	83,463	2,966	0,677	0,539	1,211	1,170
25.03.2026 23	24,00	57,58	42,20	15,38	61,233	59,105	2,128	0,645	0,539	0,943	0,909
26.03.2026 23	24,00	56,37	42,66	13,71	90,102	86,953	3,148	0,706	0,539	1,236	1,192
27.03.2026 23	24,00	55,61	42,17	13,44	89,173	86,044	3,129	0,722	0,539	1,199	1,156
28.03.2026 23	24,00	55,81	42,24	13,57	88,806	85,678	3,127	0,721	0,539	1,206	1,163
29.03.2026 23	24,00	56,16	42,64	13,52	89,355	86,246	3,109	0,718	0,539	1,208	1,166
30.03.2026 23	24,00	56,11	42,57	13,53	89,348	86,298	3,051	0,720	0,539	1,210	1,168
31.03.2026 23	24,00	54,84	41,70	13,14	88,979	85,969	3,010	0,713	0,539	1,170	1,129
01.04.2026 23	24,00	55,59	42,21	13,37	89,586	86,580	3,006	0,713	0,539	1,199	1,158
02.04.2026 23	24,00	52,09	39,21	12,89	47,069	45,381	1,688	0,709	0,539	0,608	0,585
03.04.2026 23	24,00	54,59	41,79	12,80	89,145	86,116	3,029	0,705	0,539	1,142	1,102
04.04.2026 23	24,00	53,15	40,85	12,30	89,011	85,981	3,030	0,704	0,539	1,096	1,058
05.04.2026 23	24,00	54,11	41,55	12,56	89,325	86,296	3,030	0,705	0,539	1,123	1,084
06.04.2026 23	24,00	50,18	38,15	12,03	48,808	46,945	1,863	0,697	0,539	0,590	0,565
07.04.2026 23	24,00	50,00	38,99	11,01	90,004	86,816	3,188	0,712	0,539	0,992	0,956
08.04.2026 23	24,00	55,39	41,43	13,95	89,376	86,274	3,102	0,716	0,539	1,248	1,204
09.04.2026 23	24,00	54,33	40,90	13,43	88,833	85,731	3,102	0,711	0,539	1,193	1,151
10.04.2026 23	24,00	53,94	40,79	13,15	89,151	86,012	3,139	0,738	0,539	1,173	1,131
11.04.2026 23	24,00	55,44	41,34	14,09	86,800	83,769	3,031	0,715	0,539	1,224	1,180
12.04.2026 23	24,00	55,36	41,77	13,59	89,124	85,995	3,129	0,741	0,539	1,212	1,169
13.04.2026 23	22,30	54,17	40,96	13,21	82,910	79,987	2,923	0,723	0,539	1,096	1,057
14.04.2026 23	24,00	54,30	41,04	13,25	89,172	86,055	3,117	0,714	0,539	1,182	1,140
15.04.2026 23	24,00	54,29	41,17	13,12	89,727	86,595	3,132	0,715	0,539	1,178	1,136
16.04.2026 23	24,00	52,93	39,68	13,25	62,627	60,350	2,278	0,716	0,539	0,832	0,800
17.04.2026 23	24,00	49,42	37,13	12,29	9,855	9,331	0,523	0,621	0,539	0,124	0,115
18.04.2026 23	24,00	20,98	18,22	2,77	0,231	0,222	0,009	0,252	0,539	0,001	0,001
19.04.2026 23	24,00	12,29	15,10	-2,81	0,004	0,005	-0,001	0,136	0,539	-0,000	-0,000
Среднее	23,94	52,01	39,62	12,38	75,844	73,201	2,642	0,673	0,539	1,010	0,974
Итого	718,30				2275,305	2196,041	79,264			30,298	29,217

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.03.2026	54411,965	52888,057	845,806
20.04.2026	56687,270	55084,098	876,104

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru