

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 5

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1600874

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.02.2026 23	24,00	58,55	40,35	18,20	167,115	172,269	-5,154	0,865	0,541	3,044	3,132
22.02.2026 23	24,00	56,20	39,19	17,01	162,743	167,661	-4,917	0,863	0,541	2,774	2,854
23.02.2026 23	24,00	55,87	38,64	17,23	159,672	164,451	-4,779	0,861	0,541	2,754	2,832
24.02.2026 23	24,00	56,48	38,75	17,73	158,385	163,148	-4,763	0,871	0,541	2,812	2,891
25.02.2026 23	24,00	55,80	38,34	17,46	158,866	163,616	-4,750	0,868	0,541	2,780	2,858
26.02.2026 23	24,00	56,49	38,43	18,06	158,469	163,157	-4,688	0,872	0,541	2,867	2,947
27.02.2026 23	24,00	59,80	39,74	20,06	156,085	160,032	-3,947	0,866	0,541	3,137	3,215
28.02.2026 23	24,00	58,14	38,92	19,22	157,176	161,376	-4,199	0,867	0,541	3,028	3,105
01.03.2026 23	24,00	59,17	39,66	19,51	159,816	164,674	-4,858	0,862	0,541	3,123	3,213
02.03.2026 23	24,00	55,66	38,16	17,50	151,195	155,761	-4,565	0,843	0,541	2,719	2,796
03.03.2026 23	24,00	56,01	38,34	17,67	158,563	163,316	-4,753	0,860	0,541	2,806	2,884
04.03.2026 23	24,00	58,81	39,26	19,55	158,143	162,939	-4,797	0,852	0,541	3,095	3,184
05.03.2026 23	24,00	57,83	38,78	19,05	158,184	162,907	-4,723	0,851	0,541	3,017	3,102
06.03.2026 23	24,00	56,88	38,12	18,76	157,362	162,035	-4,672	0,858	0,541	2,954	3,038
07.03.2026 23	24,00	59,25	39,18	20,07	157,954	162,729	-4,775	0,860	0,541	3,174	3,266
08.03.2026 23	24,00	61,03	40,01	21,02	157,689	162,512	-4,823	0,846	0,541	3,318	3,414
09.03.2026 23	24,00	61,43	40,42	21,01	157,802	162,638	-4,836	0,843	0,541	3,318	3,415
10.03.2026 23	24,00	57,72	38,95	18,77	158,139	162,907	-4,768	0,854	0,541	2,973	3,058
11.03.2026 23	24,00	56,90	38,77	18,13	157,451	162,199	-4,748	0,826	0,541	2,860	2,942
12.03.2026 23	24,00	57,34	39,06	18,28	157,816	162,627	-4,812	0,827	0,541	2,888	2,973
13.03.2026 23	24,00	58,80	39,68	19,12	152,388	157,077	-4,690	0,857	0,541	2,943	3,028
14.03.2026 23	24,00	57,15	39,44	17,71	157,946	162,753	-4,808	0,865	0,541	2,801	2,882
15.03.2026 23	24,00	55,31	38,85	16,46	158,200	162,958	-4,758	0,856	0,541	2,610	2,684
16.03.2026 23	24,00	55,22	39,00	16,22	158,022	162,800	-4,778	0,859	0,541	2,568	2,641
17.03.2026 23	24,00	55,03	39,02	16,01	155,885	160,208	-4,323	0,863	0,541	2,503	2,568
18.03.2026 23	24,00	53,14	37,60	15,54	128,085	132,012	-3,927	0,850	0,541	2,144	2,206
19.03.2026 23	24,00	56,48	39,40	17,08	158,162	163,079	-4,917	0,813	0,541	2,705	2,785
20.03.2026 23	24,00	56,97	40,07	16,90	157,908	162,825	-4,917	0,834	0,541	2,672	2,752
Среднее	24,00	57,27	39,08	18,19	156,972	161,667	-4,694	0,854	0,541	2,871	2,952
Итого	672,00				4395,222	4526,668	-131,446			80,390	82,665

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
21.02.2026	89499,463	90937,351	1629,695
20.03.2026	93894,685	95464,019	1710,085

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru