

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 5

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1600874

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	56,14	39,64	16,50	158,520	163,435	-4,915	0,857	0,541	2,621	2,697
22.03.2026 23	24,00	56,57	39,84	16,73	159,131	164,073	-4,942	0,854	0,541	2,667	2,745
23.03.2026 23	24,00	56,35	39,84	16,51	160,915	165,910	-4,995	0,844	0,541	2,662	2,739
24.03.2026 23	24,00	55,83	39,37	16,46	159,651	164,563	-4,912	0,849	0,541	2,632	2,707
25.03.2026 23	24,00	47,83	35,55	12,28	93,798	96,650	-2,852	0,702	0,541	1,812	1,863
26.03.2026 23	24,00	57,27	40,19	17,08	165,069	170,200	-5,131	0,836	0,541	2,830	2,912
27.03.2026 23	24,00	55,86	39,11	16,75	157,619	162,437	-4,818	0,863	0,541	2,645	2,722
28.03.2026 23	24,00	55,34	39,01	16,33	156,895	161,681	-4,786	0,868	0,541	2,568	2,642
29.03.2026 23	24,00	56,21	39,52	16,69	157,316	162,149	-4,833	0,864	0,541	2,631	2,706
30.03.2026 23	24,00	56,08	39,58	16,50	157,672	162,517	-4,845	0,865	0,541	2,607	2,682
31.03.2026 23	24,00	55,14	38,92	16,22	157,128	161,912	-4,784	0,860	0,541	2,553	2,626
01.04.2026 23	24,00	55,75	39,20	16,55	157,365	162,178	-4,813	0,858	0,541	2,611	2,686
02.04.2026 23	24,00	40,42	34,57	5,85	79,880	82,360	-2,480	0,799	0,541	1,290	1,328
03.04.2026 23	24,00	54,12	38,55	15,57	158,390	163,216	-4,826	0,850	0,541	2,472	2,543
04.04.2026 23	24,00	53,61	38,16	15,45	157,683	162,456	-4,773	0,849	0,541	2,441	2,512
05.04.2026 23	24,00	53,80	38,37	15,43	158,255	163,052	-4,797	0,850	0,541	2,447	2,514
06.04.2026 23	24,00	40,30	33,16	7,14	82,756	85,248	-2,492	0,782	0,541	1,303	1,339
07.04.2026 23	24,00	50,39	36,41	13,98	158,780	163,423	-4,643	0,849	0,541	2,225	2,285
08.04.2026 23	24,00	53,02	37,06	15,96	157,902	162,548	-4,645	0,859	0,541	2,524	2,593
09.04.2026 23	24,00	55,41	38,10	17,31	156,622	161,295	-4,674	0,859	0,541	2,715	2,792
10.04.2026 23	24,00	53,99	37,56	16,43	157,200	161,796	-4,596	0,874	0,541	2,588	2,658
11.04.2026 23	24,00	54,22	37,45	16,77	153,185	157,714	-4,529	0,852	0,541	2,562	2,632
12.04.2026 23	24,00	56,43	38,84	17,59	156,976	161,723	-4,747	0,886	0,541	2,767	2,846
13.04.2026 23	24,00	53,91	37,51	16,40	146,167	150,524	-4,357	0,877	0,541	2,393	2,460
14.04.2026 23	24,00	54,43	38,03	16,40	157,182	161,911	-4,730	0,857	0,541	2,583	2,655
15.04.2026 23	24,00	54,19	38,04	16,15	157,896	162,638	-4,742	0,860	0,541	2,555	2,627
16.04.2026 23	24,00	44,98	34,81	10,17	106,544	109,720	-3,176	0,811	0,541	1,747	1,795
17.04.2026 23	24,00	35,78	31,55	4,23	57,163	58,877	-1,714	0,609	0,541	0,947	0,974
18.04.2026 23	24,00	20,32	21,11	-0,79	0,000	0,000	0,000	0,360	0,541	0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	18,78	19,37	-0,59	0,000	0,000	0,000	0,283	0,541	0,000	0,000
Среднее	24,00	50,42	36,61	13,80	134,789	138,873	-4,085	0,803	0,541	2,213	2,276
Итого	720,00				4043,658	4166,205	-122,547			66,397	68,280

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
21.03.2026	93894,685	95464,019	1710,085
20.04.2026	97938,343	99630,224	1776,482

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru