

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Таманская, д. 22

Тип прибора: СПТ944

Номер прибора: 11798

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.02.2026 23	24,00	58,45	40,79	17,66	94,199	94,558	-0,359	0,588	0,539	1,665	1,670
22.02.2026 23	24,00	56,03	39,59	16,44	93,777	94,024	-0,247	0,588	0,539	1,538	1,545
23.02.2026 23	24,00	55,69	39,23	16,46	92,827	93,072	-0,245	0,588	0,539	1,523	1,532
24.02.2026 23	24,00	56,33	39,60	16,73	93,484	93,775	-0,291	0,588	0,539	1,562	1,569
25.02.2026 23	24,00	55,66	39,26	16,41	93,935	94,178	-0,244	0,588	0,539	1,537	1,545
26.02.2026 23	24,00	56,14	39,43	16,71	94,992	95,272	-0,280	0,588	0,539	1,582	1,592
27.02.2026 23	24,00	59,71	40,56	19,15	91,400	91,924	-0,524	0,588	0,539	1,746	1,760
28.02.2026 23	24,00	57,93	39,68	18,24	91,546	91,995	-0,449	0,588	0,539	1,669	1,678
01.03.2026 23	24,00	59,15	40,52	18,63	92,221	92,704	-0,483	0,588	0,539	1,716	1,727
02.03.2026 23	24,00	55,27	38,78	16,49	87,580	87,869	-0,289	0,588	0,539	1,494	1,449
03.03.2026 23	24,00	55,76	38,69	17,07	43,397	43,608	-0,211	0,588	0,539	0,757	0,745
04.03.2026 23	24,00	62,30	41,33	20,98	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
05.03.2026 23	24,00	53,36	37,35	16,01	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
06.03.2026 23	24,00	58,11	39,58	18,53	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
07.03.2026 23	24,00	61,54	40,69	20,84	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
08.03.2026 23	24,00	62,06	40,76	21,30	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
09.03.2026 23	24,00	56,14	38,52	17,62	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
10.03.2026 23	24,00	57,04	39,03	18,01	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
11.03.2026 23	24,00	54,65	38,43	16,22	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
12.03.2026 23	24,00	55,85	38,88	16,97	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
13.03.2026 23	24,00	57,27	40,18	17,09	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
14.03.2026 23	24,00	54,53	39,17	15,36	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
15.03.2026 23	24,00	54,16	39,26	14,90	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
16.03.2026 23	24,00	54,63	39,49	15,14	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
17.03.2026 23	24,00	54,04	39,13	14,90	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
18.03.2026 23	24,00	50,14	33,94	16,20	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
19.03.2026 23	24,00	55,42	39,99	15,43	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
20.03.2026 23	24,00	55,68	40,04	15,64	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
Среднее	24,00	56,54	39,35	17,18	34,620	34,749	-0,129	0,588	0,539	0,600	0,600
Итого	672,00				969,359	972,981	-3,622			16,788	16,812

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.02.2026	44872,706	44788,056	783,723
20.03.2026	45842,065	45761,037	800,512

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru