

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 64

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1600694

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.02.2026 23	24,00	55,69	39,97	15,72	31,985	21,858	10,127	0,579	0,544	10,127	0,798
22.02.2026 23	24,00	56,35	40,36	15,99	30,218	21,225	8,993	0,567	0,533	8,993	0,743
23.02.2026 23	24,00	57,27	40,79	16,48	29,669	20,270	9,399	0,562	0,531	9,399	0,766
24.02.2026 23	24,00	58,61	42,25	16,36	31,438	23,604	7,834	0,582	0,539	7,834	0,752
25.02.2026 23	24,00	57,49	42,16	15,33	33,530	24,519	9,011	0,590	0,544	9,011	0,790
26.02.2026 23	24,00	59,10	42,26	16,84	32,154	23,138	9,016	0,576	0,537	9,016	0,821
27.02.2026 23	24,00	58,89	41,61	17,28	30,543	21,960	8,583	0,566	0,531	8,583	0,776
28.02.2026 23	24,00	60,59	42,28	18,31	30,973	22,123	8,850	0,573	0,538	8,850	0,833
01.03.2026 23	24,00	58,86	41,85	17,01	31,115	21,895	9,220	0,582	0,545	9,220	0,805
02.03.2026 23	24,00	58,41	40,81	17,60	28,737	20,827	7,910	0,570	0,537	7,910	0,731
03.03.2026 23	24,00	58,15	41,19	16,96	28,545	20,264	8,281	0,560	0,525	8,281	0,723
04.03.2026 23	24,00	59,93	42,30	17,63	30,847	22,947	7,900	0,578	0,533	7,900	0,786
05.03.2026 23	24,00	58,56	41,69	16,87	32,307	22,703	9,604	0,582	0,538	9,604	0,834
06.03.2026 23	24,00	58,29	40,95	17,34	29,761	21,695	8,066	0,570	0,529	8,066	0,754
07.03.2026 23	24,00	59,29	41,70	17,59	29,731	21,506	8,225	0,573	0,533	8,225	0,758
08.03.2026 23	24,00	59,79	42,21	17,58	32,101	23,340	8,761	0,597	0,550	8,761	0,823
09.03.2026 23	24,00	59,78	42,27	17,51	32,227	23,138	9,089	0,596	0,550	9,089	0,832
10.03.2026 23	24,00	59,46	41,25	18,21	29,603	21,320	8,283	0,573	0,533	8,283	0,779
11.03.2026 23	24,00	56,68	40,23	16,45	29,572	19,879	9,693	0,561	0,528	9,693	0,743
12.03.2026 23	23,98	57,60	41,31	16,29	31,134	23,267	7,867	0,591	0,549	7,867	0,735
13.03.2026 23	24,00	58,65	41,85	16,80	30,765	23,109	7,656	0,597	0,555	7,656	0,747
14.03.2026 23	24,00	56,33	40,20	16,13	30,454	21,217	9,237	0,571	0,535	9,237	0,756
15.03.2026 23	24,00	53,65	39,28	14,37	31,239	20,295	10,944	0,564	0,531	10,944	0,738
16.03.2026 23	24,00	54,73	39,75	14,98	30,668	21,219	9,449	0,566	0,530	9,449	0,723
17.03.2026 23	24,00	57,10	41,05	16,05	31,281	21,287	9,994	0,576	0,538	9,994	0,804
18.03.2026 23	23,85	54,12	39,26	14,86	28,417	19,622	8,795	0,558	0,526	8,795	0,665
19.03.2026 23	24,00	54,18	40,16	14,02	29,984	19,301	10,683	0,566	0,532	10,683	0,715
20.03.2026 23	24,00	54,80	40,26	14,54	29,845	21,289	8,556	0,583	0,540	8,556	0,680
Среднее	23,99	57,58	41,12	16,47	30,200	21,568	8,930	0,575	0,537	8,930	0,765
Итого	671,83				858,849	608,817	250,032			250,032	21,408

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.02.2026	36334,148	2661,160
20.03.2026	36575,854	2682,568

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru