

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 64

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1600694

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.02.2026 23	24,00	61,45	50,77	10,68	228,860	227,181	1,679	0,847	0,819	2,722	2,703
22.02.2026 23	24,00	61,48	51,22	10,26	278,312	276,223	2,089	0,831	0,794	2,853	2,831
23.02.2026 23	24,00	66,07	54,68	11,39	287,123	285,002	2,121	0,825	0,785	3,268	3,244
24.02.2026 23	24,00	67,36	55,77	11,59	291,178	289,038	2,140	0,829	0,788	3,375	3,350
25.02.2026 23	24,00	64,10	53,62	10,48	292,870	290,668	2,203	0,828	0,787	3,069	3,045
26.02.2026 23	24,00	65,65	54,42	11,23	292,323	290,165	2,158	0,827	0,785	3,279	3,254
27.02.2026 23	24,00	68,95	56,82	12,13	298,547	296,394	2,153	0,830	0,787	3,621	3,595
28.02.2026 23	24,00	71,87	59,00	12,87	299,192	297,051	2,141	0,827	0,784	3,849	3,821
01.03.2026 23	24,00	66,43	55,37	11,06	303,276	301,043	2,232	0,826	0,782	3,350	3,325
02.03.2026 23	24,00	65,62	54,72	10,90	303,415	301,199	2,215	0,833	0,789	3,308	3,284
03.03.2026 23	24,00	66,87	55,67	11,20	300,691	298,499	2,192	0,830	0,787	3,369	3,344
04.03.2026 23	24,00	70,65	58,28	12,37	300,549	298,401	2,147	0,831	0,788	3,719	3,692
05.03.2026 23	24,00	66,64	55,54	11,10	302,246	300,052	2,194	0,827	0,784	3,354	3,329
06.03.2026 23	24,00	66,43	55,05	11,38	301,514	299,360	2,155	0,829	0,786	3,429	3,404
07.03.2026 23	24,00	70,05	57,49	12,56	298,765	296,684	2,081	0,826	0,783	3,751	3,725
08.03.2026 23	24,00	70,61	57,75	12,86	297,724	295,696	2,028	0,827	0,784	3,829	3,803
09.03.2026 23	24,00	67,20	55,57	11,63	301,112	299,030	2,082	0,829	0,785	3,498	3,474
10.03.2026 23	24,00	67,33	55,74	11,59	303,038	300,968	2,070	0,831	0,787	3,508	3,484
11.03.2026 23	24,00	64,87	54,41	10,46	312,119	309,969	2,150	0,835	0,789	3,246	3,224
12.03.2026 23	23,98	66,68	54,90	11,78	282,470	280,562	1,908	0,846	0,807	3,336	3,313
13.03.2026 23	24,00	63,62	53,00	10,62	287,579	285,605	1,974	0,833	0,793	3,040	3,019
14.03.2026 23	24,00	62,06	51,86	10,20	284,820	282,850	1,970	0,809	0,769	2,906	2,886
15.03.2026 23	24,00	61,85	51,88	9,97	290,457	288,437	2,019	0,829	0,787	2,888	2,868
16.03.2026 23	24,00	64,39	53,66	10,73	281,118	279,177	1,941	0,829	0,790	3,013	2,993
17.03.2026 23	24,00	63,24	53,01	10,23	286,285	284,303	1,982	0,829	0,789	2,924	2,903
18.03.2026 23	23,85	60,99	51,05	9,94	279,208	277,278	1,930	0,838	0,799	2,787	2,768
19.03.2026 23	24,00	61,17	51,55	9,62	286,062	284,086	1,976	0,828	0,788	2,742	2,723
20.03.2026 23	24,00	61,73	52,12	9,61	290,362	288,373	1,989	0,832	0,791	2,787	2,768
Среднее	23,99	65,55	54,46	11,09	291,472	289,403	2,069	0,830	0,789	3,243	3,221
Итого	671,83				8161,214	8103,293	57,922			90,818	90,176

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал	Мтс, т
21.02.2026	2589,623	837,491	-4017,302
20.03.2026	2680,441	927,667	-3959,380

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru