

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 64

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1600694

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	62,66	53,02	9,64	300,119	298,097	2,022	0,837	0,793	2,891	2,871
22.03.2026 23	24,00	58,18	49,71	8,47	298,962	296,917	2,045	0,842	0,799	2,527	2,510
23.03.2026 23	24,00	59,15	50,35	8,80	295,148	293,154	1,994	0,834	0,792	2,593	2,576
24.03.2026 23	24,00	60,28	51,11	9,17	293,567	291,603	1,964	0,834	0,793	2,691	2,673
25.03.2026 23	20,87	58,32	49,16	9,16	255,718	254,046	1,672	0,799	0,759	2,452	2,436
26.03.2026 23	24,00	60,53	51,23	9,30	295,764	293,823	1,940	0,834	0,792	2,747	2,729
27.03.2026 23	24,00	59,28	50,45	8,83	296,834	294,873	1,960	0,835	0,793	2,617	2,600
28.03.2026 23	24,00	54,33	46,80	7,53	295,911	293,931	1,981	0,833	0,791	2,225	2,210
29.03.2026 23	24,00	61,32	51,83	9,49	296,019	294,134	1,885	0,837	0,795	2,805	2,788
30.03.2026 23	24,00	59,90	50,94	8,96	296,452	294,537	1,914	0,836	0,794	2,653	2,636
31.03.2026 23	24,00	58,03	49,45	8,58	294,257	292,354	1,903	0,834	0,792	2,524	2,508
01.04.2026 23	24,00	57,16	48,84	8,32	295,154	293,246	1,908	0,836	0,794	2,454	2,438
02.04.2026 23	24,00	49,27	43,96	5,31	177,532	176,430	1,102	0,882	0,859	1,719	1,708
03.04.2026 23	24,00	58,73	50,08	8,65	294,588	292,607	1,981	0,837	0,796	2,544	2,527
04.04.2026 23	24,00	58,76	50,13	8,63	296,493	294,514	1,979	0,826	0,784	2,558	2,541
05.04.2026 23	24,00	57,48	49,10	8,38	297,696	295,724	1,972	0,833	0,790	2,494	2,477
06.04.2026 23	24,00	59,33	49,87	9,46	278,704	276,863	1,841	0,842	0,805	2,620	2,603
07.04.2026 23	24,00	60,08	50,85	9,23	297,014	295,089	1,925	0,832	0,790	2,740	2,722
08.04.2026 23	24,00	66,25	54,86	11,39	290,787	288,983	1,804	0,824	0,783	3,310	3,289
09.04.2026 23	24,00	63,67	53,10	10,57	290,047	288,244	1,803	0,815	0,774	3,064	3,045
10.04.2026 23	24,00	61,96	52,08	9,88	295,751	293,921	1,830	0,826	0,784	2,916	2,898
11.04.2026 23	24,00	61,00	51,28	9,72	297,135	295,313	1,821	0,827	0,785	2,884	2,867
12.04.2026 23	23,90	59,74	50,47	9,27	292,575	290,760	1,815	0,822	0,780	2,705	2,688
13.04.2026 23	23,72	59,41	50,19	9,22	289,801	288,061	1,740	0,791	0,747	2,671	2,655
14.04.2026 23	24,00	60,35	50,83	9,52	294,541	292,775	1,766	0,827	0,785	2,803	2,786
15.04.2026 23	24,00	56,62	48,37	8,25	296,221	294,392	1,828	0,825	0,783	2,438	2,423
16.04.2026 23	24,00	48,30	42,83	5,47	113,685	113,012	0,673	0,489	0,465	1,100	1,093
17.04.2026 23	24,00	27,47	27,62	-0,15	0,000	0,000	0,000	0,280	0,268	0,000	0,000
18.04.2026 23	24,00	24,60	25,13	-0,53	0,000	0,000	0,000	0,293	0,281	0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	23,91	24,29	-0,38	0,000	0,000	0,000	0,300	0,288	0,000	0,000
Среднее	23,88	55,54	47,60	7,94	253,882	252,247	1,636	0,765	0,728	2,325	2,310
Итого	716,48				7616,473	7567,405	49,068			69,747	69,299

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал	Мтс, т
21.03.2026	2680,441	927,667	-3959,380
20.04.2026	2750,187	996,966	-3910,312

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru