

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.04.2026 по 20.05.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-024М

Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 64

Номер прибора: 1600694

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.04.2026 23	24,00	56,69	39,46	17,23	30,057	20,179	9,878	5,76	5,30	0,792
22.04.2026 23	24,00	57,32	39,70	17,62	30,419	20,043	10,376	5,73	5,26	0,826
23.04.2026 23	24,00	55,97	38,06	17,91	29,445	19,021	10,424	5,69	5,26	0,803
24.04.2026 23	24,00	56,51	37,86	18,65	28,054	18,783	9,271	5,62	5,19	0,765
25.04.2026 23	24,00	56,50	37,33	19,17	27,385	17,526	9,859	5,29	4,90	0,778
26.04.2026 23	24,00	56,83	38,22	18,61	28,354	17,041	11,313	5,23	4,84	0,830
27.04.2026 23	24,00	56,53	38,36	18,17	28,578	18,766	9,812	5,52	5,08	0,781
28.04.2026 23	24,00	57,46	38,51	18,95	29,010	19,828	9,182	5,68	5,22	0,794
29.04.2026 23	24,00	57,58	38,55	19,03	28,445	19,380	9,065	5,83	5,39	0,783
30.04.2026 23	24,00	57,22	38,05	19,17	26,352	17,597	8,755	5,64	5,29	0,735
01.05.2026 23	24,00	56,61	38,34	18,27	28,176	18,730	9,446	5,82	5,42	0,766
02.05.2026 23	24,00	56,60	37,28	19,32	27,243	16,703	10,540	5,56	5,23	0,797
03.05.2026 23	24,00	55,86	37,65	18,21	27,313	17,291	10,022	5,64	5,29	0,759
04.05.2026 23	24,00	56,42	38,19	18,23	28,205	19,583	8,622	5,71	5,26	0,741
05.05.2026 23	24,00	49,03	34,30	14,73	26,689	16,271	10,418	5,49	5,18	0,636
06.05.2026 23	24,00	57,49	38,62	18,87	26,812	17,044	9,768	5,39	5,05	0,769
07.05.2026 23	22,43	57,93	38,75	19,18	24,371	15,730	8,641	5,24	4,93	0,700
08.05.2026 23	23,88	57,92	39,51	18,41	28,058	19,356	8,702	5,69	5,22	0,744
09.05.2026 23	24,00	57,80	39,98	17,82	27,348	19,424	7,924	5,81	5,34	0,709
10.05.2026 23	24,00	58,87	39,45	19,42	23,607	16,729	6,878	5,41	5,06	0,646
11.05.2026 23	24,00	58,35	39,84	18,51	26,126	16,963	9,163	5,44	5,07	0,740
12.05.2026 23	24,00	58,88	39,76	19,12	26,077	18,380	7,697	5,59	5,15	0,711
13.05.2026 23	24,00	57,46	39,82	17,64	26,629	18,380	8,249	5,70	5,24	0,700
14.05.2026 23	23,98	58,56	40,21	18,35	26,020	16,615	9,405	5,39	5,02	0,745
15.05.2026 23	23,97	57,27	39,49	17,78	22,648	16,175	6,473	5,11	4,74	0,580
16.05.2026 23	24,00	58,49	40,36	18,13	26,069	18,451	7,618	5,41	4,95	0,688
17.05.2026 23	23,97	58,39	40,59	17,80	27,883	18,708	9,175	5,59	5,11	0,760
18.05.2026 23	23,97	59,25	40,01	19,24	25,357	16,900	8,457	5,50	5,05	0,725
19.05.2026 23	24,00	59,95	41,57	18,38	27,743	19,645	8,098	5,42	4,88	0,747
20.05.2026 23	24,00	59,03	41,14	17,89	29,401	20,966	8,435	5,75	5,14	0,770
Среднее	23,94	57,29	38,97	18,33	27,263	18,207	9,056	5,56	5,14	0,744
Итого	718,20				817,880	546,208	271,672			22,320

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.04.2026	193863,600	155993,282	36846,506	2704,361
20.05.2026	194681,480	156539,490	37109,662	2726,682

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru