

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.05.2026 по 20.06.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-024М

Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 64

Номер прибора: 1600694

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.05.2026 23	24,00	58,35	40,82	17,53	28,971	20,069	8,902	5,82	5,27	0,765
22.05.2026 23	23,97	59,32	40,80	18,52	26,225	17,074	9,151	5,41	5,00	0,750
23.05.2026 23	23,97	59,22	41,48	17,74	27,734	18,952	8,782	5,49	5,03	0,751
24.05.2026 23	24,00	59,85	41,81	18,04	29,593	20,410	9,183	5,31	4,76	0,807
25.05.2026 23	23,98	58,20	41,57	16,63	30,546	21,485	9,061	5,63	5,04	0,776
26.05.2026 23	24,00	59,28	41,48	17,80	28,022	20,357	7,665	5,35	4,81	0,722
27.05.2026 23	24,00	58,94	41,50	17,44	29,167	20,494	8,673	5,54	5,01	0,764
28.05.2026 23	24,00	58,98	41,65	17,33	29,810	21,081	8,729	5,53	4,97	0,774
29.05.2026 23	24,00	58,28	41,05	17,23	28,466	20,884	7,582	5,56	5,01	0,709
30.05.2026 23	24,00	57,74	40,20	17,54	28,532	19,508	9,024	5,47	4,99	0,756
31.05.2026 23	24,00	56,25	39,46	16,79	29,693	19,848	9,845	5,49	4,99	0,772
01.06.2026 23	24,00	57,12	40,24	16,88	29,685	21,659	8,026	5,62	5,06	0,727
02.06.2026 23	24,00	57,96	40,82	17,14	30,813	21,951	8,862	5,68	5,11	0,783
03.06.2026 23	23,98	58,33	40,34	17,99	28,002	19,373	8,629	5,24	4,79	0,748
04.06.2026 23	24,00	58,74	41,57	17,17	30,254	21,096	9,158	5,62	5,09	0,790
05.06.2026 23	24,00	60,10	42,41	17,69	27,981	21,018	6,963	5,47	4,94	0,703
06.06.2026 23	24,00	57,76	41,64	16,12	28,914	21,376	7,538	5,90	5,37	0,689
07.06.2026 23	24,00	59,67	42,43	17,24	28,490	19,889	8,601	5,40	4,93	0,752
08.06.2026 23	24,00	59,31	42,36	16,95	27,167	19,629	7,538	5,45	4,98	0,687
09.06.2026 23	24,00	59,97	43,12	16,85	29,155	20,966	8,189	5,61	5,07	0,744
10.06.2026 23	24,00	58,09	41,91	16,18	28,969	21,104	7,865	5,68	5,14	0,703
11.06.2026 23	24,00	60,14	42,62	17,52	27,014	20,065	6,949	5,36	4,86	0,683
12.06.2026 23	24,00	59,71	42,47	17,24	26,886	19,420	7,466	5,44	4,98	0,689
13.06.2026 23	24,00	60,40	42,51	17,89	27,432	19,940	7,492	5,41	4,92	0,716
14.06.2026 23	24,00	58,08	41,71	16,37	28,152	20,090	8,062	5,64	5,14	0,700
15.06.2026 23	24,00	59,62	41,98	17,64	26,731	18,960	7,771	5,41	4,96	0,703
16.06.2026 23	24,00	59,37	42,06	17,31	27,005	19,276	7,729	5,44	4,98	0,698
17.06.2026 23	24,00	60,23	42,78	17,45	28,318	20,880	7,438	5,62	5,07	0,720
18.06.2026 23	24,00	58,30	42,04	16,26	28,447	20,575	7,872	5,71	5,18	0,698
19.06.2026 23	24,00	57,67	41,69	15,98	26,841	19,212	7,629	5,41	4,95	0,656
20.06.2026 23	24,00	56,48	41,33	15,15	26,289	19,417	6,872	5,46	4,98	0,600
Среднее	24,00	58,76	41,61	17,15	28,365	20,195	8,169	5,52	5,01	0,727
Итого	743,90				879,310	626,058	253,252			22,534

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.05.2026	194681,480	156539,490	37109,662	2726,682
20.06.2026	195560,790	157165,548	37354,027	2749,216

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru