

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.08.2026 по 20.09.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-024М

Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 64

Номер прибора: 1600694

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.08.2026 23	24,00	59,27	46,08	13,19	31,394	24,184	7,210	4,88	4,41	0,658
22.08.2026 23	24,00	59,41	45,29	14,12	33,978	26,235	7,743	5,21	4,67	0,734
23.08.2026 23	24,00	57,93	45,25	12,68	30,360	22,914	7,446	4,71	4,25	0,632
24.08.2026 23	24,00	58,30	44,83	13,47	32,846	26,288	6,558	5,19	4,68	0,654
25.08.2026 23	24,00	58,76	44,95	13,81	30,908	24,533	6,375	4,92	4,49	0,633
26.08.2026 23	24,00	60,66	45,98	14,68	28,955	22,665	6,290	4,61	4,24	0,634
27.08.2026 23	24,00	57,99	44,89	13,10	30,425	23,721	6,704	4,74	4,34	0,617
28.08.2026 23	24,00	56,05	43,67	12,38	32,700	26,386	6,314	5,16	4,70	0,603
29.08.2026 23	23,97	60,86	46,46	14,40	30,717	24,439	6,278	4,86	4,47	0,653
30.08.2026 23	24,00	61,13	46,54	14,59	30,315	22,999	7,316	4,61	4,27	0,691
31.08.2026 23	24,00	56,49	44,53	11,96	21,809	15,357	6,452	3,42	3,29	0,473
01.09.2026 23	24,00	57,01	45,00	12,01	33,040	26,072	6,968	5,10	4,66	0,625
02.09.2026 23	24,00	61,41	46,91	14,50	30,390	23,353	7,037	4,67	4,30	0,682
03.09.2026 23	24,00	60,67	46,54	14,13	27,506	21,172	6,334	4,79	4,54	0,604
04.09.2026 23	24,00	56,95	43,93	13,02	25,082	17,829	7,253	4,54	4,35	0,560
05.09.2026 23	24,00	55,68	43,19	12,49	30,910	24,377	6,533	5,07	4,73	0,589
06.09.2026 23	24,00	58,19	44,72	13,47	32,535	25,549	6,986	5,16	4,80	0,664
07.09.2026 23	24,00	57,61	43,96	13,65	31,154	24,531	6,623	5,25	4,93	0,634
08.09.2026 23	24,00	57,12	43,21	13,91	30,458	23,024	7,434	5,13	4,83	0,655
09.09.2026 23	24,00	56,76	42,85	13,91	31,994	24,932	7,062	5,21	4,85	0,661
10.09.2026 23	24,00	56,90	42,37	14,53	33,200	25,803	7,397	5,23	4,87	0,705
11.09.2026 23	24,00	58,02	42,77	15,25	31,365	24,927	6,438	5,29	4,97	0,672
12.09.2026 23	24,00	57,14	40,92	16,22	27,272	20,387	6,885	5,20	5,02	0,640
13.09.2026 23	24,00	57,50	42,26	15,24	30,633	22,490	8,143	5,45	5,19	0,713
14.09.2026 23	24,00	60,62	44,47	16,15	30,986	24,089	6,897	5,27	4,97	0,719
15.09.2026 23	24,00	58,10	43,11	14,99	31,220	24,539	6,681	5,31	5,01	0,672
16.09.2026 23	24,00	57,14	40,15	16,99	24,851	17,817	7,034	5,11	4,99	0,620
17.09.2026 23	24,00	56,97	40,41	16,56	27,461	19,720	7,741	5,29	5,13	0,675
18.09.2026 23	24,00	59,94	43,91	16,03	28,982	21,856	7,126	4,90	4,65	0,688
19.09.2026 23	24,00	58,48	43,64	14,84	30,969	24,645	6,324	5,26	4,95	0,655
20.09.2026 23	24,00	56,40	42,30	14,10	30,537	22,997	7,540	5,53	5,27	0,659
Среднее	24,00	58,24	44,04	14,21	30,160	23,220	6,940	5,00	4,67	0,648
Итого	743,97				934,959	719,830	215,128			20,076

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.08.2026	197081,512	158309,108	37716,752	2784,645
20.09.2026	198016,470	159028,938	37923,777	2804,721

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru