

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 63

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1600758

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.02.2026 23	24,00	63,32	47,69	15,63	72,545	79,186	-6,640	0,475	0,463	1,174	1,281
22.02.2026 23	24,00	62,24	48,68	13,56	86,176	93,902	-7,726	0,461	0,446	1,214	1,323
23.02.2026 23	24,00	66,82	51,75	15,07	139,216	153,141	-13,925	0,456	0,441	2,095	2,305
24.02.2026 23	24,00	68,14	52,76	15,38	140,776	155,043	-14,267	0,458	0,443	2,165	2,384
25.02.2026 23	24,00	64,78	50,72	14,06	141,434	155,586	-14,152	0,457	0,442	1,987	2,186
26.02.2026 23	24,00	66,46	51,54	14,92	142,085	155,427	-13,342	0,456	0,441	2,118	2,317
27.02.2026 23	24,00	69,77	53,55	16,22	145,041	158,534	-13,493	0,458	0,442	2,352	2,571
28.02.2026 23	24,00	72,72	55,57	17,15	144,890	158,872	-13,982	0,456	0,440	2,484	2,723
01.03.2026 23	24,00	67,21	52,56	14,65	146,332	160,682	-14,350	0,455	0,439	2,142	2,351
02.03.2026 23	24,00	66,45	51,97	14,48	146,498	160,926	-14,428	0,459	0,443	2,119	2,328
03.03.2026 23	24,00	67,66	52,68	14,98	144,634	159,588	-14,954	0,458	0,441	2,163	2,387
04.03.2026 23	24,00	71,51	54,94	16,57	144,116	159,907	-15,792	0,458	0,442	2,387	2,649
05.03.2026 23	24,00	67,33	52,38	14,95	145,052	160,795	-15,743	0,456	0,439	2,166	2,401
06.03.2026 23	24,00	67,23	52,24	14,99	144,082	160,411	-16,329	0,457	0,441	2,156	2,401
07.03.2026 23	24,00	70,93	54,35	16,58	142,697	158,966	-16,270	0,456	0,440	2,366	2,635
08.03.2026 23	24,00	71,52	54,55	16,97	142,063	158,557	-16,494	0,456	0,440	2,409	2,689
09.03.2026 23	24,00	68,03	52,70	15,33	143,230	159,981	-16,751	0,457	0,441	2,192	2,448
10.03.2026 23	24,00	68,19	52,81	15,38	144,590	161,157	-16,567	0,458	0,442	2,221	2,475
11.03.2026 23	24,00	65,70	51,74	13,96	149,295	165,579	-16,284	0,460	0,443	2,072	2,299
12.03.2026 23	24,00	67,52	51,82	15,70	135,685	149,937	-14,252	0,470	0,454	2,136	2,360
13.03.2026 23	24,00	64,44	50,28	14,16	137,811	152,334	-14,523	0,461	0,446	1,943	2,148
14.03.2026 23	24,00	62,87	48,77	14,10	128,995	143,051	-14,056	0,447	0,433	1,818	2,016
15.03.2026 23	24,00	62,68	47,99	14,69	120,375	133,916	-13,541	0,461	0,448	1,763	1,961
16.03.2026 23	24,00	65,13	49,36	15,77	116,205	129,686	-13,481	0,462	0,448	1,830	2,042
17.03.2026 23	24,00	63,99	48,78	15,21	118,536	132,094	-13,558	0,461	0,447	1,799	2,005
18.03.2026 23	23,85	61,77	47,08	14,69	115,606	128,717	-13,111	0,468	0,454	1,707	1,900
19.03.2026 23	24,00	61,93	47,60	14,33	118,655	131,664	-13,009	0,461	0,447	1,694	1,880
20.03.2026 23	24,00	62,49	47,83	14,66	116,082	128,881	-12,799	0,465	0,451	1,685	1,870
Среднее	23,99	66,39	51,24	15,15	132,597	146,661	-14,065	0,459	0,444	2,013	2,226
Итого	671,85				3712,703	4106,520	-393,817			56,353	62,335

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал	Мтс, т
21.02.2026	1557,396	539,143	15816,429
20.03.2026	1613,749	601,479	15422,612

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru