

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 63

Номер прибора: 1600758

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	63,28	44,49	18,79	82,949	91,925	-8,977	0,474	0,465	1,556	1,725
22.03.2026 23	24,00	58,80	42,19	16,61	82,748	91,615	-8,867	0,478	0,468	1,371	1,518
23.03.2026 23	24,00	59,71	42,49	17,22	81,722	90,710	-8,988	0,473	0,463	1,404	1,559
24.03.2026 23	24,00	60,88	42,91	17,97	81,384	90,300	-8,916	0,473	0,464	1,460	1,620
25.03.2026 23	20,87	58,91	41,17	17,74	70,049	77,804	-7,754	0,453	0,444	1,300	1,445
26.03.2026 23	24,00	61,11	43,02	18,09	82,062	91,089	-9,027	0,473	0,463	1,482	1,645
27.03.2026 23	24,00	59,85	42,56	17,29	82,214	91,304	-9,090	0,474	0,464	1,419	1,576
28.03.2026 23	24,00	54,92	40,09	14,83	82,023	90,897	-8,873	0,472	0,462	1,213	1,344
29.03.2026 23	24,00	61,95	43,43	18,52	82,026	91,074	-9,048	0,475	0,465	1,517	1,684
30.03.2026 23	24,00	60,48	42,96	17,52	82,188	91,289	-9,102	0,475	0,465	1,437	1,597
31.03.2026 23	24,00	58,59	41,76	16,83	81,776	90,639	-8,864	0,473	0,463	1,373	1,523
01.04.2026 23	24,00	57,75	41,43	16,32	81,811	90,751	-8,940	0,474	0,465	1,333	1,479
02.04.2026 23	24,00	56,00	37,43	18,57	34,412	38,371	-3,959	0,507	0,499	0,621	0,692
03.04.2026 23	24,00	59,33	42,21	17,12	64,582	69,225	-4,643	0,475	0,466	1,034	1,101
04.04.2026 23	24,00	59,24	42,28	16,96	81,450	90,917	-9,467	0,468	0,458	1,380	1,540
05.04.2026 23	24,00	58,07	41,65	16,42	82,192	91,338	-9,145	0,472	0,463	1,347	1,497
06.04.2026 23	24,00	59,90	41,72	18,18	76,899	85,975	-9,076	0,479	0,470	1,391	1,555
07.04.2026 23	24,00	60,59	42,28	18,31	79,334	88,638	-9,303	0,472	0,463	1,444	1,614
08.04.2026 23	24,00	66,75	43,70	23,05	72,402	81,352	-8,950	0,468	0,460	1,667	1,873
09.04.2026 23	24,00	64,12	42,52	21,60	72,310	80,994	-8,684	0,462	0,454	1,560	1,747
10.04.2026 23	24,00	62,46	42,11	20,35	73,655	82,595	-8,941	0,469	0,461	1,496	1,678
11.04.2026 23	24,00	61,57	41,69	19,88	73,985	83,006	-9,021	0,469	0,461	1,468	1,647
12.04.2026 23	23,90	60,26	41,18	19,08	72,349	81,233	-8,883	0,466	0,458	1,376	1,546
13.04.2026 23	23,70	59,97	40,93	19,04	71,293	79,955	-8,662	0,445	0,438	1,355	1,520
14.04.2026 23	24,00	60,88	41,36	19,52	73,324	82,124	-8,800	0,469	0,461	1,429	1,601
15.04.2026 23	24,00	57,14	40,02	17,12	73,661	82,663	-9,001	0,468	0,460	1,258	1,412
16.04.2026 23	24,00	56,85	39,35	17,50	70,415	78,903	-8,488	0,488	0,479	1,221	1,368
17.04.2026 23	24,00	44,04	35,73	8,31	31,450	35,389	-3,938	0,279	0,480	0,573	0,645
18.04.2026 23	24,00	25,76	25,93	-0,17	0,000	0,000	0,000	0,145	0,442	0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	23,35	23,14	0,21	0,000	0,000	0,000	0,194	0,350	0,000	0,000
Среднее	23,88	57,08	40,46	16,63	69,222	77,069	-7,847	0,445	0,459	1,250	1,392
Итого	716,47				2076,666	2312,074	-235,408			37,486	41,750

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал	Мтс, т
21.03.2026	1613,749	601,479	15422,612
20.04.2026	1651,235	643,229	15187,204

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru