

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 62

Номер прибора: 1414249

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.02.2026 23	24,00	59,92	45,16	14,76	134,083	133,045	1,038	0,588	0,539	2,313	2,294
22.02.2026 23	24,00	60,44	45,58	14,86	164,190	163,770	0,420	0,588	0,539	2,435	2,429
23.02.2026 23	24,00	64,86	48,34	16,52	169,293	168,716	0,577	0,588	0,539	2,792	2,783
24.02.2026 23	24,00	66,09	49,32	16,77	171,139	170,620	0,519	0,588	0,539	2,867	2,858
25.02.2026 23	24,00	62,91	47,61	15,30	172,320	171,640	0,680	0,588	0,539	2,634	2,624
26.02.2026 23	24,00	64,47	48,16	16,31	171,880	171,400	0,480	0,588	0,539	2,800	2,792
27.02.2026 23	24,00	67,59	49,99	17,60	175,396	174,815	0,581	0,588	0,539	3,084	3,075
28.02.2026 23	24,00	70,36	51,96	18,40	175,314	174,756	0,558	0,588	0,539	3,226	3,215
01.03.2026 23	24,00	65,13	49,16	15,97	177,699	177,057	0,642	0,588	0,539	2,834	2,823
02.03.2026 23	24,00	64,40	48,74	15,66	177,970	177,289	0,681	0,588	0,539	2,785	2,774
03.03.2026 23	24,00	65,60	49,36	16,24	176,185	175,657	0,528	0,588	0,539	2,857	2,849
04.03.2026 23	24,00	69,20	51,27	17,93	175,728	175,306	0,422	0,588	0,539	3,148	3,140
05.03.2026 23	24,00	65,30	49,00	16,30	176,802	176,377	0,425	0,588	0,539	2,876	2,870
06.03.2026 23	24,00	65,20	48,71	16,49	176,323	175,907	0,416	0,588	0,539	2,903	2,896
07.03.2026 23	24,00	68,61	50,56	18,05	174,512	174,276	0,236	0,588	0,539	3,148	3,144
08.03.2026 23	24,00	69,16	50,72	18,44	173,775	173,573	0,202	0,588	0,539	3,203	3,199
09.03.2026 23	24,00	65,84	49,14	16,70	175,864	175,575	0,289	0,588	0,539	2,930	2,926
10.03.2026 23	24,00	65,98	48,10	17,88	161,148	160,906	0,242	0,588	0,539	2,849	2,845
11.03.2026 23	24,00	57,59	41,01	16,58	82,802	82,024	0,778	0,588	0,539	1,849	1,833
12.03.2026 23	24,00	65,25	41,44	23,81	97,152	95,204	1,948	0,588	0,539	2,323	2,275
13.03.2026 23	24,00	55,05	39,04	16,01	76,658	75,858	0,800	0,588	0,539	1,662	1,646
14.03.2026 23	24,00	52,41	37,16	15,25	68,979	67,182	1,797	0,588	0,539	1,478	1,439
15.03.2026 23	24,00	60,73	43,13	17,60	136,844	135,484	1,360	0,588	0,539	2,353	2,326
16.03.2026 23	24,00	63,14	46,78	16,36	154,432	154,581	-0,149	0,588	0,539	2,522	2,525
17.03.2026 23	24,00	62,01	46,41	15,60	157,473	157,676	-0,203	0,588	0,539	2,453	2,456
18.03.2026 23	23,75	59,95	44,87	15,08	153,191	153,312	-0,121	0,588	0,539	2,322	2,323
19.03.2026 23	24,00	60,02	45,39	14,63	158,018	158,137	-0,119	0,588	0,539	2,302	2,304
20.03.2026 23	24,00	60,58	46,13	14,45	160,148	160,169	-0,021	0,588	0,539	2,311	2,311
Среднее	23,99	63,49	46,87	16,63	154,476	153,940	0,536	0,588	0,539	2,616	2,606
Итого	671,75				4325,318	4310,312	15,006			73,260	72,974

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.02.2026 23	132883,614	131803,558	2434,933	2413,579
20.03.2026 23	137208,932	136113,870	2508,193	2486,553

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru