

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.04.2026 по 20.05.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 62

Номер прибора: 1414249

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.04.2026 23	24,00	57,56	49,80	7,76	0,000	0,000	0,000	4,00	3,50	0,000
22.04.2026 23	24,00	58,43	50,42	8,01	0,000	0,000	0,000	4,00	3,50	0,000
23.04.2026 23	24,00	56,97	48,90	8,07	0,000	0,000	0,000	4,00	3,50	0,000
24.04.2026 23	24,00	57,68	49,09	8,59	0,000	0,000	0,000	4,00	3,50	0,000
25.04.2026 23	24,00	57,38	48,40	8,98	0,000	0,000	0,000	4,00	3,50	0,000
26.04.2026 23	24,00	57,57	48,49	9,08	0,000	0,000	0,000	4,00	3,50	0,000
27.04.2026 23	24,00	57,25	48,86	8,39	0,000	0,000	0,000	4,00	3,50	0,000
28.04.2026 23	24,00	58,42	49,85	8,57	0,000	0,000	0,000	4,00	3,50	0,000
29.04.2026 23	24,00	58,22	49,76	8,46	0,000	0,000	0,000	4,00	3,50	0,000
30.04.2026 23	24,00	57,97	48,98	8,99	0,000	0,000	0,000	4,00	3,50	0,000
01.05.2026 23	24,00	57,35	48,96	8,39	0,000	0,000	0,000	4,00	3,50	0,000
02.05.2026 23	24,00	57,40	48,12	9,28	0,000	0,000	0,000	4,00	3,50	0,000
03.05.2026 23	24,00	56,73	47,66	9,07	0,000	0,000	0,000	4,00	3,50	0,000
04.05.2026 23	24,00	57,36	49,10	8,26	0,000	0,000	0,000	4,00	3,50	0,000
05.05.2026 23	22,80	50,04	42,72	7,32	63,200	22,680	40,520	4,00	3,50	1,784
06.05.2026 23	24,00	58,35	48,87	9,48	59,700	48,110	11,590	4,00	3,50	0,990
07.05.2026 23	22,35	58,26	48,96	9,30	53,700	44,780	8,920	4,00	3,50	0,831
08.05.2026 23	23,93	58,14	49,68	8,46	68,200	25,210	42,990	4,00	3,50	2,291
09.05.2026 23	24,00	58,53	50,32	8,21	65,700	0,000	65,700	4,00	3,50	3,134
10.05.2026 23	24,00	59,85	50,14	9,71	58,600	0,000	58,600	4,00	3,50	2,872
11.05.2026 23	24,00	59,25	50,08	9,17	60,900	36,050	24,850	4,00	3,50	1,496
12.05.2026 23	24,00	59,57	50,99	8,58	63,500	53,260	10,240	4,00	3,50	0,943
13.05.2026 23	24,00	58,35	50,31	8,04	65,300	53,560	11,740	4,00	3,50	0,974
14.05.2026 23	23,87	59,53	50,47	9,06	58,800	47,702	11,098	4,00	3,50	0,953
15.05.2026 23	23,97	54,32	47,67	6,65	55,300	46,752	8,548	4,00	3,50	0,797
16.05.2026 23	24,00	59,35	51,05	8,30	64,800	53,720	11,080	4,00	3,50	0,971
17.05.2026 23	23,93	58,92	50,94	7,98	64,300	54,330	9,970	4,00	3,50	0,905
18.05.2026 23	23,95	60,23	51,51	8,72	61,800	50,440	11,360	4,00	3,50	0,980
19.05.2026 23	24,00	59,86	52,21	7,65	67,800	56,800	11,000	4,00	3,50	0,989
20.05.2026 23	24,00	59,56	52,14	7,42	73,200	60,470	12,730	4,00	3,50	1,058
Среднее	23,89	57,95	49,48	8,47	33,493	21,795	11,698	4,00	3,50	0,732
Итого	716,80				1004,800	653,864	350,936			21,966

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.04.2026	95501,814	45378,449	49304,908	2489,396
20.05.2026	96506,614	46032,313	49649,294	2511,362

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru