

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 60

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1402240

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.10.2025 23	24,00	55,37	39,00	16,37	39,400	24,790	14,610	8,892	3,059	14,610	1,057
22.10.2025 23	24,00	55,56	39,12	16,44	38,700	24,810	13,890	9,004	3,059	13,890	1,031
23.10.2025 23	24,00	56,19	39,94	16,25	40,800	25,650	15,150	9,035	3,059	15,150	1,103
24.10.2025 23	24,00	55,51	39,88	15,63	39,400	25,580	13,820	8,708	3,059	13,820	1,022
25.10.2025 23	24,00	55,77	39,94	15,83	39,300	25,790	13,510	8,810	3,059	13,510	1,017
26.10.2025 23	24,00	56,36	40,29	16,07	42,500	26,390	16,110	9,086	3,059	16,110	1,154
27.10.2025 23	24,00	55,73	39,85	15,88	39,200	25,950	13,250	9,137	3,059	13,250	1,007
28.10.2025 23	24,00	54,82	39,74	15,08	39,800	26,350	13,450	9,290	3,059	13,450	0,999
29.10.2025 23	24,00	55,05	39,56	15,49	41,300	26,190	15,110	9,249	3,059	15,110	1,078
30.10.2025 23	23,83	55,56	39,34	16,22	21,300	25,940	-4,640	9,075	3,059	-4,640	0,204
31.10.2025 23	24,00	56,05	39,69	16,36	28,100	25,910	2,190	8,994	3,059	2,190	0,525
01.11.2025 23	24,00	55,89	39,99	15,90	38,700	24,510	14,190	8,984	3,059	14,190	1,026
02.11.2025 23	23,25	55,35	38,68	16,67	37,900	23,540	14,360	8,617	3,059	14,360	1,031
03.11.2025 23	24,00	55,85	39,39	16,46	40,700	26,050	14,650	9,361	3,059	14,650	1,086
04.11.2025 23	24,00	56,08	39,60	16,48	42,300	25,860	16,440	9,035	3,059	16,440	1,173
05.11.2025 23	24,00	55,67	39,36	16,31	37,900	24,350	13,550	8,963	3,059	13,550	1,003
06.11.2025 23	24,00	55,37	39,24	16,13	38,600	24,750	13,850	9,045	3,059	13,850	1,022
07.11.2025 23	24,00	56,26	39,69	16,57	38,000	24,410	13,590	8,923	3,059	13,590	1,018
08.11.2025 23	24,00	55,68	39,52	16,16	37,700	24,320	13,380	8,953	3,059	13,380	0,990
09.11.2025 23	24,00	55,65	39,68	15,97	42,300	24,590	17,710	8,963	3,059	17,710	1,187
10.11.2025 23	24,00	55,86	39,83	16,03	38,600	25,310	13,290	9,055	3,059	13,290	1,004
11.11.2025 23	24,00	55,02	39,45	15,57	38,300	23,660	14,640	8,504	3,059	14,640	0,998
12.11.2025 23	24,00	55,70	40,21	15,49	39,400	25,710	13,690	9,035	3,059	13,690	1,005
13.11.2025 23	24,00	53,46	39,15	14,31	38,800	24,550	14,250	8,770	3,059	14,250	0,961
14.11.2025 23	24,00	52,81	38,54	14,27	38,600	24,920	13,680	9,004	3,059	13,680	0,932
15.11.2025 23	24,00	53,94	39,29	14,65	40,400	24,930	15,470	8,974	3,059	15,470	1,032
16.11.2025 23	24,00	55,23	40,28	14,95	42,500	24,330	18,170	8,882	3,059	18,170	1,165
17.11.2025 23	24,00	53,11	38,88	14,23	36,800	23,530	13,270	8,749	3,059	13,270	0,907
18.11.2025 23	24,00	53,72	39,58	14,14	39,400	24,730	14,670	8,933	3,059	14,670	0,981
19.11.2025 23	24,00	53,21	39,47	13,74	40,700	25,190	15,510	9,035	3,059	15,510	0,989
20.11.2025 23	24,00	51,55	38,22	13,33	38,700	23,610	15,090	8,912	3,059	15,090	0,951
Среднее	23,97	55,08	39,50	15,58	38,041	24,850	13,545	8,967	3,059	13,545	0,989
Итого	743,08				1196,100	776,200	419,900			419,900	30,658

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.10.2025	32383,731	1822,094
20.11.2025	32792,629	1852,752

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru