

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 60

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1402240

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.02.2026 23	24,00	63,67	44,26	19,41	160,260	160,037	0,223	0,878	0,550	3,099	3,086
22.02.2026 23	24,00	61,18	41,49	19,69	142,838	142,692	0,146	0,869	0,550	2,816	2,805
23.02.2026 23	24,00	65,66	43,65	22,01	147,104	147,089	0,015	0,862	0,550	3,241	3,233
24.02.2026 23	24,00	66,96	44,37	22,59	148,620	148,656	-0,036	0,865	0,550	3,361	3,354
25.02.2026 23	24,00	63,65	42,97	20,68	149,253	149,257	-0,004	0,864	0,550	3,090	3,082
26.02.2026 23	24,00	65,38	44,53	20,85	162,864	162,921	-0,057	0,860	0,550	3,394	3,387
27.02.2026 23	24,00	68,72	47,92	20,80	185,493	185,586	-0,093	0,861	0,550	3,865	3,858
28.02.2026 23	24,00	71,58	49,56	22,02	185,764	185,891	-0,127	0,857	0,550	4,097	4,091
01.03.2026 23	24,00	66,09	47,18	18,91	187,746	187,823	-0,076	0,857	0,550	3,555	3,547
02.03.2026 23	24,00	65,44	46,86	18,58	187,951	188,052	-0,101	0,863	0,550	3,499	3,491
03.03.2026 23	24,00	66,65	47,44	19,21	186,439	186,580	-0,141	0,860	0,550	3,588	3,581
04.03.2026 23	24,00	70,40	49,11	21,29	186,145	186,369	-0,224	0,861	0,550	3,970	3,965
05.03.2026 23	24,00	66,28	47,07	19,21	187,427	187,581	-0,154	0,858	0,550	3,606	3,600
06.03.2026 23	24,00	66,25	46,82	19,43	187,196	187,384	-0,188	0,860	0,550	3,641	3,635
07.03.2026 23	24,00	69,77	48,48	21,29	185,509	185,758	-0,249	0,857	0,550	3,956	3,952
08.03.2026 23	24,00	70,40	48,70	21,70	185,072	185,392	-0,320	0,857	0,550	4,023	4,021
09.03.2026 23	24,00	66,90	47,25	19,65	186,854	187,119	-0,265	0,859	0,550	3,673	3,669
10.03.2026 23	24,00	67,12	47,40	19,72	187,615	187,903	-0,288	0,862	0,550	3,706	3,702
11.03.2026 23	24,00	64,61	46,59	18,02	191,355	191,529	-0,174	0,865	0,550	3,442	3,436
12.03.2026 23	24,00	66,45	47,85	18,60	195,891	196,063	-0,172	0,872	0,550	3,622	3,615
13.03.2026 23	24,00	63,32	44,82	18,50	174,672	174,748	-0,076	0,864	0,550	3,174	3,166
14.03.2026 23	24,00	61,03	48,48	12,55	146,577	146,940	-0,364	0,797	0,550	2,062	2,051
15.03.2026 23	24,00	61,84	51,29	10,55	213,874	213,977	-0,103	0,847	0,550	2,390	2,381
16.03.2026 23	24,00	64,32	50,65	13,67	263,141	262,462	0,679	0,845	0,550	3,609	3,587
17.03.2026 23	24,00	63,15	50,11	13,04	267,178	266,892	0,286	0,844	0,550	3,492	3,475
18.03.2026 23	23,85	61,12	48,34	12,78	260,482	260,211	0,271	0,854	0,550	3,336	3,322
19.03.2026 23	24,00	61,10	48,81	12,29	265,654	265,357	0,297	0,844	0,550	3,265	3,249
20.03.2026 23	24,00	61,63	48,04	13,59	233,859	233,719	0,140	0,846	0,550	3,168	3,154
Среднее	23,99	65,38	47,14	18,24	191,530	191,571	-0,041	0,857	0,550	3,419	3,411
Итого	671,85				5362,831	5363,988	-1,156			95,741	95,496

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал	Мтс, т
21.02.2026	3012,168	941,544	1576,118
20.03.2026	3107,909	1037,040	1574,962

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru