

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 60

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1402240

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.02.2026 23	24,00	56,78	40,48	16,30	38,000	24,740	13,260	0,873	0,300	13,260	1,017
22.02.2026 23	24,00	57,51	41,15	16,36	37,600	23,960	13,640	0,852	0,300	13,640	1,028
23.02.2026 23	24,00	58,63	41,34	17,29	38,200	22,910	15,290	0,845	0,300	15,290	1,121
24.02.2026 23	24,00	59,71	42,16	17,55	39,000	26,830	12,170	0,876	0,300	12,170	1,061
25.02.2026 23	24,00	58,63	41,48	17,15	40,500	27,760	12,740	0,886	0,300	12,740	1,080
26.02.2026 23	24,00	60,22	42,37	17,85	39,700	26,160	13,540	0,866	0,300	13,540	1,134
27.02.2026 23	24,00	60,02	41,82	18,20	37,000	21,140	15,860	0,852	0,300	15,860	1,150
28.02.2026 23	24,00	61,81	42,83	18,98	38,000	9,630	28,370	0,864	0,300	28,370	1,623
01.03.2026 23	24,00	59,93	42,18	17,75	17,500	24,670	-7,170	0,874	0,300	-7,170	0,080
02.03.2026 23	24,00	59,67	42,12	17,55	0,000	23,530	-23,530	0,858	0,300	-23,530	-0,748
03.03.2026 23	24,00	59,35	43,83	15,52	13,000	23,177	-10,177	0,843	0,300	-10,177	-0,166
04.03.2026 23	24,00	61,17	44,54	16,63	38,500	26,300	12,200	0,868	0,300	12,200	1,046
05.03.2026 23	24,00	59,80	43,69	16,11	39,300	26,010	13,290	0,875	0,300	13,290	1,066
06.03.2026 23	24,00	59,74	43,75	15,99	38,400	24,950	13,450	0,856	0,300	13,450	1,060
07.03.2026 23	24,00	60,48	44,38	16,10	39,200	24,760	14,440	0,862	0,300	14,440	1,103
08.03.2026 23	24,00	61,03	44,29	16,74	41,700	26,830	14,870	0,898	0,300	14,870	1,180
09.03.2026 23	24,00	60,89	44,55	16,34	42,100	26,530	15,570	0,895	0,300	15,570	1,193
10.03.2026 23	24,00	60,76	44,75	16,01	37,800	24,540	13,260	0,861	0,300	13,260	1,049
11.03.2026 23	24,00	57,84	41,72	16,12	37,300	22,520	14,780	0,839	0,300	14,780	1,024
12.03.2026 23	24,00	58,71	41,52	17,19	40,100	26,380	13,720	0,888	0,300	13,720	1,099
13.03.2026 23	24,00	59,72	42,05	17,67	38,800	26,320	12,480	0,899	0,300	12,480	1,070
14.03.2026 23	24,00	57,33	41,06	16,27	38,000	24,250	13,750	0,860	0,300	13,750	1,026
15.03.2026 23	24,00	54,60	40,22	14,38	41,000	23,020	17,980	0,843	0,300	17,980	1,094
16.03.2026 23	24,00	55,74	40,25	15,49	37,700	24,300	13,400	0,851	0,300	13,400	0,973
17.03.2026 23	24,00	58,14	41,47	16,67	36,600	24,480	12,120	0,867	0,300	12,120	0,984
18.03.2026 23	23,85	55,09	40,11	14,98	35,600	22,390	13,210	0,839	0,300	13,210	0,916
19.03.2026 23	24,00	55,12	40,64	14,48	37,000	22,360	14,640	0,852	0,300	14,640	0,958
20.03.2026 23	24,00	55,75	40,72	15,03	37,400	24,960	12,440	0,879	0,300	12,440	0,931
Среднее	23,99	58,72	42,20	16,53	34,974	23,915	11,414	0,865	0,300	11,414	0,934
Итого	671,85				995,000	675,406	319,594			319,594	26,153

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.02.2026	34091,429	1947,196
20.03.2026	34401,080	1973,349

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru