

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 60

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1402240

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.03.2026 23	24,00	58,44	41,91	16,53	37,700	24,770	12,930	9,045	3,059	12,930	1,026
22.03.2026 23	24,00	55,48	40,68	14,80	39,800	22,810	16,990	8,668	3,059	16,990	1,066
23.03.2026 23	24,00	53,91	39,60	14,31	35,000	21,580	13,420	8,617	3,059	13,420	0,867
24.03.2026 23	23,92	55,21	39,94	15,27	36,700	24,600	12,100	8,923	3,059	12,100	0,914
25.03.2026 23	24,00	57,63	41,31	16,32	37,900	24,750	13,150	8,984	3,059	13,150	1,026
26.03.2026 23	24,00	58,11	41,99	16,12	35,800	21,880	13,920	8,617	3,059	13,920	1,014
27.03.2026 23	24,00	57,83	42,10	15,73	31,500	19,510	11,990	8,148	3,059	11,990	0,867
28.03.2026 23	24,00	51,25	38,70	12,55	40,100	24,970	15,130	9,075	3,059	15,130	0,916
29.03.2026 23	24,00	58,23	42,29	15,94	41,300	25,680	15,620	8,841	3,059	15,620	1,150
30.03.2026 23	24,00	58,69	42,32	16,37	36,300	24,090	12,210	8,637	3,059	12,210	0,969
31.03.2026 23	24,00	55,25	40,77	14,48	12,000	22,607	-10,607	8,494	3,059	-10,607	-0,115
01.04.2026 23	24,00	54,33	40,53	13,80	33,400	24,930	8,470	8,861	3,059	8,470	0,700
02.04.2026 23	24,00	57,34	42,41	14,93	39,000	24,890	14,110	8,974	3,059	14,110	1,027
03.04.2026 23	24,00	55,91	41,50	14,41	35,500	23,100	12,400	8,657	3,059	12,400	0,884
04.04.2026 23	24,00	53,84	39,74	14,10	38,600	22,300	16,300	8,606	3,059	16,300	0,999
05.04.2026 23	24,00	53,36	39,48	13,88	39,600	23,580	16,020	8,617	3,059	16,020	1,011
06.04.2026 23	24,00	56,26	40,77	15,49	35,000	23,130	11,870	8,719	3,059	11,870	0,904
07.04.2026 23	24,00	57,21	41,26	15,95	33,800	21,970	11,830	8,464	3,059	11,830	0,896
08.04.2026 23	24,00	58,07	41,24	16,83	33,400	21,060	12,340	8,280	3,059	12,340	0,934
09.04.2026 23	24,00	54,24	39,17	15,07	39,700	23,440	16,260	8,780	3,059	16,260	1,041
10.04.2026 23	24,00	57,53	40,95	16,58	36,400	23,520	12,880	8,647	3,059	12,880	0,987
11.04.2026 23	24,00	57,87	41,50	16,37	37,900	22,170	15,730	8,484	3,059	15,730	1,099
12.04.2026 23	23,90	54,07	39,83	14,24	37,500	21,690	15,810	8,515	3,059	15,810	0,945
13.04.2026 23	24,00	53,99	39,63	14,36	24,800	16,617	8,183	8,076	3,059	8,183	0,606
14.04.2026 23	24,00	56,60	41,45	15,15	19,600	10,270	9,330	8,474	3,059	9,330	0,613
15.04.2026 23	24,00	54,22	40,63	13,59	37,700	22,700	15,000	8,668	3,059	15,000	0,939
16.04.2026 23	24,00	55,76	41,18	14,58	36,800	23,940	12,860	8,025	3,059	12,860	0,921
17.04.2026 23	24,00	60,80	45,05	15,75	39,400	27,270	12,130	7,780	3,059	12,130	1,027
18.04.2026 23	24,00	60,37	44,57	15,80	39,800	27,000	12,800	7,729	3,059	12,800	1,053
19.04.2026 23	24,00	60,58	43,56	17,02	42,100	26,570	15,530	7,556	3,059	15,530	1,221
20.04.2026 23	24,00	57,85	41,80	16,05	38,900	24,180	14,720	8,239	3,059	14,720	1,078
Среднее	23,99	56,46	41,22	15,24	35,054	22,765	12,627	8,523	3,059	12,627	0,922
Итого	743,82				1103,000	711,573	391,427			391,427	28,583

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.03.2026	34401,080	1973,349
20.04.2026	34782,039	2001,932

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru